


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ
АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ППК-02-250-(Х) «RUBETEK»**



Аппаратная версия: PPK-02-250.rev4
Программная версия: 2022-09-01

Содержание

Введение	4
1. Описание и работа.....	5
1.1. Назначение.....	5
1.2. Модификации.....	5
1.3. Технические характеристики.....	5
1.4. Внешний вид прибора.....	7
1.5. Внутреннее устройство.....	7
1.6. Комплектность.....	10
2. Использование по назначению	11
2.1. Подготовка к использованию.....	11
2.2. Размещение.....	12
2.3. Монтаж.....	12
2.4. Подключение интерфейсов и линий питания.....	13
2.4.1. Подключение линий питания.....	13
2.4.2. Подключение интерфейса CAN.....	14
2.4.3. Подключение линии ПЛС	16
2.4.4. Подключение антенны.....	17
2.4.5. Применение монтажных устройств.....	17
2.5. Первоначальная настройка прибора.....	18
2.5.1. Настройка ориентации экрана	18
2.5.2. Настройка даты и времени.....	18
2.5.3. Настройка параметров клавиатуры и шаблонов ввода.....	19
2.5.4. Настройка звука и дисплея.....	20
2.5.5. Установка имени прибора, адреса сети и группы.....	20
2.5.6. Установка контроля напряжения питания.....	23
2.5.7. Установка контроля сопротивления входов.....	24
2.5.8. Настройка радиосвязи.....	24
2.5.9. Установка режима “обход датчиков”.....	25
2.5.10. Установка ручного режима.....	26
2.6. Подключение устройств к ППК и их настройка.....	26
2.6.1. Подключение и настройка радиоканальных УСО	26
2.6.2. Подключение и настройка проводных УСО	30
2.6.3. Состояние линии ПЛС.....	34
2.6.4. Дополнительные настройки УСО.....	34
2.6.5. Настройка групп УСО	35
2.6.6. Деактивация УСО.....	37
2.6.7. Оценка параметров связи с УСО	38
2.6.8. Подключение и настройка РР-ПЛС (РР-02-250).....	39
2.6.9. Подключение и настройка приводов клапанов ПП	42
2.6.10.1 Подключение и настройка реверсивного привода.....	44
2.6.10.2 Подключение и настройка привода с электромагнитным фиксатором.....	46
2.6.10.3 Подключение и настройка привода с возвратной пружиной	48
2.6.10. Подключение и настройка СОУЭ.....	50

2.6.11.	Подключение и настройка СК	53
2.6.12.	Подключение и настройка свободно программируемых входов	54
2.7.	Настройка событий и реакций	55
2.7.1.	Установка названия события	55
2.7.2.	Генерация состояния по событию	56
2.7.3.	Фиксация событий при пожаре.....	56
2.7.4.	Установка локальных событий.....	57
2.7.5.	Установка события от УДП.....	57
2.7.6.	Установка события для включения СОУЭ	58
2.7.7.	Установка события для включения привода клапана.....	59
2.7.8.	Установка события для активации СК.....	59
2.7.9.	Логические сборки.....	60
2.7.10.	Просмотр активных событий.....	62
2.7.11.	Просмотр используемых событий.....	62
2.7.12.	Настройка события при сигнале “1-й Пожар 2”.....	62
2.7.13.	Настройка пожаротушения на приборе	63
2.7.14.	Настройка уровней доступа	66
2.8.	Обновление программного обеспечения.....	67
2.9.	Клонирование ПО приборов по CAN интерфейсу.....	69
2.10.	Обновление ПО на беспроводных УСО	70
2.11.	Выгрузка дампа прибора.....	71
3.	Техническое обслуживание.....	71
3.1.	Меры безопасности.....	71
3.2.	Проверка работоспособности	72
3.2.1.	Проверка индикации прибора.....	72
3.2.2.	Проверка реакции прибора на вскрытие корпуса.....	72
3.2.3.	Проверка переключения линии питания.....	73
3.2.4.	Просмотр параметров прибора	73
3.2.5.	Контрольный запуск СОУЭ, привода клапана ПП	75
3.2.6.	Просмотр заводского номера прибора.....	76
3.2.7.	Проверка версии ПО прибора	76
3.2.8.	Просмотр архива событий.....	76
3.2.9.	Тест оповещения	77
4.	Хранение	78
5.	Транспортирование	78
6.	Утилизация	78
7.	Гарантия изготовителя.....	79
8.	Сведения о рекламациях.....	79
9.	Сведения о сертификации	79
10.	Сведения о производителе	79
11.	Сведения о поставщике	79
	Приложение 1	81

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы, настройки, монтажа и эксплуатации прибора приемно-контрольного и управления пожарного адресно-аналогового ППК-02-250-(Х) "RUBETEK" (далее прибор).

Внимательно ознакомьтесь с изложенными в руководстве инструкциями, перед тем как подключать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать прибор.

Монтаж и эксплуатация прибора должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

Список принятых сокращений:

- АМР - адресный модуль расширения;
- АР - адресный расширитель;
- БИ - блок разветвительно-изолирующий;
- ИБП - источник бесперебойного питания;
- ИП - извещатель пожарный;
- КВ - концевые выключатели;
- ОП - оповещатель пожарный;
- ПК - персональный компьютер;
- ПЛС - проводная линия связи;
- ПНР - пусконаладочные работы;
- ПП - противопожарный;
- ППК, прибор - прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый ППК-02-250-(Х) «RUBETEK»;
- ПС - пожарная сигнализация;
- ПТ - пожаротушение;
- РР - радиоканальный расширитель;
- СК - сухой контакт;
- СОУЭ - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- УДП – устройство дистанционного пуска;
- УСО - устройства сигнализации и оповещения;
- ШК - шкаф управления;
- RA-20 - преобразователь интерфейсов;
- RA-30 - повторитель интерфейсов;
- RF (radio frequency) - радиочастотный;
- Wi-Fi – Wi-Fi антенна.

1. Описание и работа

1.1. Назначение

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый ППК-02-250-(Х) «RUBETEK» предназначен для автономной и централизованной охраны зданий и сооружений от пожаров.

ППК работает в составе системы проводной и радиоканальной автоматической пожарной сигнализации «RUBETEK». Прибор обеспечивает:

- прием, обработку сигналов и контроль состояния УСО;
- управление и контроль состояния приводов клапанов дымоудаления, СОУЭ, СК, входов, шкафов ДУ и ПД;
- звуковая и световая сигнализация режимов работы прибора и системы;
- автоматическое формирование извещений “Пожар”, “Неисправность”, “Вскрытие” и регистрация событий в журнале.

Прибор является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

ППК выпускается в соответствии с ТУ 26.30.50-007-39653468-2020.



ВНИМАНИЕ! К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.

1.2. Модификации

Таблица 1 - Модификации прибора

Модификация	ППК-02-250-0	ППК-02-250-2	ППК-02-250-4	ППК-02-250-7
Количество подключаемых приводов клапанов ПП	0	2	4	7

1.3. Технические характеристики

Таблица 2 - Основные параметры

Параметр	Значение
Напряжение питания:	основное: 24 В ± 20% резервное: 24 В ± 20%
Ток потребления по цепи 24В, при использовании всех входов, выходов СК, максимальном количестве клапанов ПП и контролем линий КВ	в дежурном режиме: не более 0,2 А в режиме “Пожар”: не более 0,24 А
Род тока	постоянный
Контролируемые линии	СОУЭ 1,2 входы 1,2 входы контроля КВ клапанов ПП
Напряжение на контролируемых линиях	15 В ± 5 %
Ток короткого замыкания контролируемых линий	5 мА ± 5 %
Количество выходов для подключения звуковых и световых ОП	2 шт.

Напряжение постоянного тока на выходах СОУЭ	24 В ± 20%
Максимальный выходной ток на выходах СОУЭ	0,9 А
Интерфейс связи с РР	ПЛС/RS-485
Количество РР, подключаемых по интерфейсу ПЛС при наличии отдельной линии питания	не более 15.
Количество линий связи RS-485	2 шт.
Длина линии связи интерфейса RS-485	не более 500 м
Максимальный выходной ток для питания РР, подключенных к выходу RS-485 (контакт +24V)	0,5 А
Максимальное количество каналов для подключения клапанов ПП	7 шт. (зависит от модификации)
Типы подключаемых клапанов ПП	электромагнитные реверсивные с возвратной пружиной
Напряжение питания клапанов ПП	220/230 В (50/60 Гц)
Максимальное количество контролируемых свободно программируемых линий питания клапанов ПП	14 шт. (зависит от исполнения)
Количество отдельных свободно программируемых входов	2 шт. (9 - при условии, что входы клапанов, не используются или не заняты)
Количество свободно программируемых выходов СК	2 шт.
Максимальное напряжение на выходах СК	250 В
Максимальный ток выходов СК	2 А
Частота радиоканала для связи с радиоканальными устройствами	868 МГц
Количество частотных каналов	5 шт.
Мощность излучения	не более 25 мВт
Шифрование сигнала	XTEA 128 bit
Максимальное количество устройств, подключаемых по радиоканалу**	250 слотов (с учетом проводных УСО)
Максимальная дальность связи между ППК и радиоканальными устройствами, на открытой местности	900 м
Количество каналов проводной линии связи (ПЛС)	2
Количество устройств, подключаемых по ПЛС**	250 слотов на два канала (с учетом радиоканальных УСО)
Напряжение ПЛС	20 В ±5%
Максимальный ток нагрузки ПЛС	0,65 А на каждый канал
Длина линии ПЛС***	не более 1200 м
Интерфейс связи между ППК системы ПС	CAN
Количество линий связи CAN	2 шт
Количество ППК в системе ПС, подключаемых по интерфейсу CAN	не более 250 шт.
Максимальная длина CAN-линии, без учета RA-30	250 м

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	II
Световая индикация	есть
Датчик вскрытия корпуса (тампер)	есть
Звуковая сигнализация	есть
Степень защиты корпуса	IP 30
Диапазон рабочих температур	от минус 10 до плюс 55°C
Относительная влажность воздуха	до 93% при плюс 40°C
Масса прибора	не более 0,69 ± 5% кг
Габаритные размеры, мм	245×197×32

*Ток потребления без каких-либо внешних подключений. Для точного расчета потребляемой силы тока необходимо пользоваться методикой указанной в приложении I.

**УСО могут занимать от одного до десяти слотов в зависимости от типа УСО и его конфигурации.

***При равномерно распределенных на линии УСО до 250 шт. и в зависимости от сечения кабеля: 1200 метров при сечении 1,5 мм², 700 метров при сечении 0,9 мм², 600 метров при сечении 0,75 мм², 400 метров при сечении 0,5 мм², 160 метров при сечении 0,2 мм².

-Максимальное активное сопротивление ПЛС - 50 Ом.

-Минимальное сопротивление изоляции между проводами ПЛС - 50кОм.

1.4. Внешний вид прибора





Рисунок 1 - Внешний вид ППК

1.5. Внутреннее устройство

1.5.1. Внутреннее устройство прибора представлено на рисунке 2.



1 - Разъемы питания; 2 - Выход питания 24В; 3 - Свободно программируемый вход 1/2; 4 - Проводная линия связи; 5 – Световые индикаторы; 6 - Сухой контакт; 7 - Разъем батареи CR2032; 8 - Тампер; 9 - СОУЭ 1/2; 10 - Переключатель оконечного резистора (терминатора) интерфейса CAN; 11 - Звуковой излучатель; 12 – Интерфейс CAN; 13 - Переключатель оконечного резистора (терминатора) интерфейса RS-485; 14 - Интерфейс RS-485; 15 - Разъем клавиатуры; 16 - Экран; 17 - SMA разъем для подключения антенны; 18 - Предохранитель линии питания приводов клапанов ПП; 19 - Wi-Fi антenna; 20 - Клеммы контроля KB; 21 - Клеммы питания привода клапана; 22 - Линия питания клапанов ПП 220В.

Рисунок 2 - Внутреннее устройство прибора

1.5.2. Маркировка клемм прибора




Рисунок 3 - Маркировка клемм прибора

1.5.3. Назначение клемм прибора

Таблица 3 - Назначение контактов прибора

Назначение	Обозначение на плате	Описание контакта
Линия питания 24 В от основного источника	2	+24 V - положительный полюс основного источника питания -24 V - отрицательный полюс основного источника питания
Линия питания 24 В от резервного источника	1	+24 V - положительный полюс резервного источника питания -24 V - отрицательный полюс резервного источника питания
Выход питания РР	24V	+24 V - положительный полюс питания РР (допускается подключение не более 6 РР) GND - общий провод Максимально допустимая нагрузка составляет не более 0,5 А
Свободно программируемый вход №1	In_1	⊕ - положительный полюс входа линии от СК №1 внешнего оборудования ⊖ - отрицательный полюс входа линии от СК №1 внешнего оборудования
Свободно программируемый вход №2	In_2	⊕ - положительный полюс входа линии от СК №2 внешнего оборудования ⊖ - отрицательный полюс входа линии от СК №2 внешнего оборудования
Проводная линия связи	PLS1	⊕ - положительный полюс выхода проводной линии связи ⊖ - отрицательный полюс выхода проводной линии связи
Проводная линия связи	PLS2	⊕ - положительный полюс подключения конца проводной линии связи при топологии “кольцо” ⊖ - отрицательный полюс подключения конца проводной линии связи при топологии “кольцо”
Сухой контакт №1	СК_1	NC - нормально замкнутый контакт COM - общий контакт СК NO - нормально разомкнутый контакт
Сухой контакт №2	СК_2	NC - нормально замкнутый контакт COM - общий контакт СК NO - нормально разомкнутый контакт
Выход СОУЭ-1	OUT1	⊕ - контакт питания +24 В СОУЭ-1 ⊖ - контакт питания -24 В СОУЭ-1

Выход СОУЭ-2	OUT2	\oplus - контакт питания +24 В СОУЭ-2 \ominus - контакт питания -24 В СОУЭ-2
CAN 1	CAN1	H - линия "H" интерфейса CAN L - линия "L" интерфейса CAN
CAN 2	CAN2	H - линия "H" интерфейса CAN L - линия "L" интерфейса CAN
RS-485 1	RS-1	B - инвертирующая линия интерфейса RS-485 A - неинвертирующая линия интерфейса RS-485
RS-485 2	RS-2	B - инвертирующая линия интерфейса RS-485 A - неинвертирующая линия интерфейса RS-485
Антенна 868 МГц	RF-868	SMA разъем для подключения кабеля антенны 868 МГц с волновым сопротивлением 50 Ом
Разъем для подключения клавиатуры	KEYBOARD	Подключение шлейфа клавиатуры
Линия питания клапанов ПП 220 В 50 Гц	AC_220V	N - нейтраль электрической сети 220 В 50 Гц L - фаза электрической сети 220 В 50 Гц Возможно подключение приводов клапанов с напряжением питания 24В.
Клапан № X, где X - номер клапана	KL_X	L1 - линия питания (фаза) клапана. Переводит заслонку в рабочее положение NX - общая линия питания (нейтраль) клапана L2 - линия питания (фаза) клапана. Переводит заслонку в дежурное положение
Контроль линии КВ клапана SX, где X-номер клапана	SX	\ominus - отрицательный полюс линии контроля КВ клапана \oplus - положительный полюс линии контроля КВ клапана Могут использоваться как свободно программируемые входы типа СК, при условии, что входы клапанов не используются или не заняты.
Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi антенна для сопряжения с другими ППК, сторонними устройствами.

1.6. Комплектность

Таблица 4 - Комплектность прибора

Наименование	Количество, шт.	Примечание

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый ППК-02-250-Х “RUBETEK”	1	
Комплект резисторов	0-7	Количество зависит от модификации прибора
Предохранитель 5x20 2 A x 250 В	0-3	Количество зависит от модификации прибора
Батарея CR2032	1	Установлена в прибор
Антенна 868 МГц	1	
Кабель антенный с разъемом	1	По требованию заказчика
Набор для крепления	1	
Паспорт	1	

2. Использование по назначению

2.1. Подготовка к использованию



ВНИМАНИЕ! Если ППК находился в условиях отрицательной температуры, необходимо выдержать его не менее 4 часов при комнатной температуре ($25 \pm 10^{\circ}\text{C}$) для предотвращения конденсации влаги.

Вскрыть упаковку, убедиться, что комплектность ППК соответствует таблице 4.


Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (сколов, трещин, вмятин) и следов влаги.

Подготовить прибор к подключению:


Вскрыть корпус прибора. Для этого открутить винт, фиксирующий переднюю крышку прибора.

ВАЖНО! Защитная пленка с прибора удаляется только после проведения ПНР и сдачи объекта.

Аккуратно поднять переднюю крышку, сдвинуть ее вдоль прибора вниз и отсоединить шлейф клавиатуры, для этого потянуть за пластиковое основание разъема. Снять полностью крышку прибора.



Удалить изолирующую пленку элемента питания для его активации.



2.2. Размещение

ВНИМАНИЕ! При монтаже и эксплуатации прибора необходимо строго соблюдать требования "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭ), "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ) до 1000 В.

При проектировании размещения прибора необходимо руководствоваться СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования".

Прибор устанавливается внутри охраняемого объекта в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Место установки должно обеспечивать удобство работы с прибором и подключение к питающей сети.

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка и эксплуатация прибора во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ).


2.3. Монтаж

ВНИМАНИЕ! К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.

В корпусе прибора имеются монтажные отверстия для установки его на стену **1** и крепление для установки на DIN-рейку **2**.

Для крепления на стену, необходимо:

- Произвести разметку на месте установки прибора.
- Просверлить в стене отверстия.
- Закрепить устройство, используя крепежный набор из комплекта принадлежностей.



2.4. Подключение интерфейсов и линий питания



ВНИМАНИЕ! Не использовать при подключении к клеммам прибора провода сечением более 1,5 мм² во избежание выхода из строя клеммных колодок. В случае необходимости использования проводов больших сечений рекомендуется использовать переходные колодки с целью уменьшения сечения подключаемого провода.

2.4.1. Подключение линий питания

Произвести подключение линий питания ППК - 24В от основного и резервного источников, соблюдая полярность.



Произвести подключение линии питания приводов клапанов 220В.

ВАЖНО! при питании прибора от одной резервной линии питания рекомендуется выбрать один ввод в меню Главное меню / 2.Настройки / 2.ИБП / 3.Режим питания.

Основные требования:

- для подключения прибора к сети 24 В, 220 В и силовым цепям клапанов ПП должен использоваться гибкий провод, в соответствии с ГОСТ 7399-97, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода от 0,75 мм² до 1,5 мм².
- используются огнестойкие монтажные кабели, например: КЛСнг(А), Лоутокс, КунРС или другие марки, обладающие аналогичными параметрами.

ВАЖНО! Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения во избежание поломки клемм.



После подачи напряжения на линии питания. Убедитесь в переходе прибора в рабочий режим. На экране появится следующая информация:

- в верхней строке дисплея отображается название ППК;

- во второй и третьей - дата, день недели и время;
- в четвертой - режим работы;
- в пятой и шестой - информация о текущих тревогах и неисправностях в работе системы.

Светодиодная индикация должна соответствовать режиму “Норма” и “Питание”.

Таблица 5 – Описание светодиодных индикаторов

Индикатор	Цвет свечения	Состояние прибора
Питание	зеленый	напряжение от основного источника питания в норме
Неисправность	желтый	- нарушение в системе питания прибора; - нарушение целостности контролируемых линий; - поступление сигнала “Неисправность” от ИП; - потеря связи с УСО; - вскрытие корпуса прибора и прочее.
Пуск ПТ	красный	постоянное свечение - если хотя бы одна зона пожаротушения активна (есть источник активации и нет блокировки), и вышло время задержки; мигание - если хотя бы одна зона пожаротушения в задержке включения (есть источник активации и нет блокировки, и идет время задержки); отключена - если все зоны пожаротушения не активны.
Остановка пуска ПТ	желтый	постоянное свечение - если хотя бы одно направление с флагом ПАУЗА направления ПТ
Пожар	красный	получен сигнал “Пожар” от ИП, из сети CAN, или внешнего оборудования, подключенного к входам или сигнал “Пожар” от прибора.
Автоматика отключена	желтый	постоянное свечение - прибор находится в режиме ручного управления; мигание - прибор находится в режиме обхода.
Временное отключение	желтый	адресное отключение УСО, подключенных к прибору. Тревожные извещения с отключенных УСО игнорируются
Звук отключен	желтый	звуковой сигнализатор отключен

2.4.2. Подключение интерфейса CAN

CAN интерфейс используется для подключения приборов в единую сеть и является основным каналом передачи информации между ними.

CAN интерфейс обеспечивает высокую надежность и скорость передачи данных в сетях с большим количеством приборов.

Произвести подключение CAN интерфейса.

Основные требования для организации CAN интерфейса:

- используется негорючая экранированная витая пара имеющая следующие характеристики:
 - общая длина линии не должна превышать 250 м, без учета повторителей интерфейса RA-30
 - сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0.16 мм² (диаметр жилы не менее 0,45), а погонная емкость между проводами А и В интерфейса не должна превышать 60 пФ/м. Это дает суммарное сопротивление одной жилы провода 100 Ом и суммарную емкость 72 нФ.
- топология подключения “Шина”


ВАЖНО! Если прибор является оконечным в линии интерфейса CAN, необходимо установить переключатель в положение **ON** рядом с контактным устройством линии CAN интерфейса.

ВАЖНО! Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения.

! **ВАЖНО!** Для увеличения длины CAN интерфейса используются повторители интерфейса RA-30. Принцип подключения и настройка приведены в руководстве по эксплуатации повторителя интерфейса.

! **ВАЖНО!** При обрыве CAN интерфейса, если до этого на прибор поступил сигнал “Пожар 1” или “Пожар 2”, эти сигналы сохраняются до истечения времени/таймера при потере связи. Прибор запоминает последнее состояние других ППК, если они выходили на связь.

Общая схема организации CAN линий приведена на рисунке 4.






Рисунок 4 - Общая схема организации CAN-интерфейса

2.4.3. Подключение линии ПЛС

ПЛС обеспечивает связь с проводными УСО, а также питание ИП, БИ.

При организации линии ПЛС используется топология “Шина”, “Звезда” или “Кольцо”.


ВАЖНО! Ветвление ПЛС можно осуществлять с помощью распределительных коробок или БИ.

Схемы подключения для различных топологий представлены на рисунках.


Основные требования для организации ПЛС:

- используются огнестойкие монтажные кабели, например: КПСнг(А), Лоутокс, КунРС или другие марки, обладающие аналогичными параметрами.
- номинальное сечение провода от 0,75 мм² до 1,5 мм²
- подключение к ПЛС не более 250 шт. УСО с равномерным распределением.

Топология “Шина”




Топология “Звезда”



- максимальная длина линии от ППК до конечного устройства не должна превышать 1200 метров.

ВАЖНО! Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения. Подключение линии ПЛС к ППК осуществляется после завершения ее монтажа и подключения БИ.

Топология “Кольцо”




2.4.4. Подключение антенны

Антенну можно подключать напрямую к прибору, а также через дополнительный кабель, если требуется произвести ее вынос. Для этого необходимо подключить кабель к антенне, затем подключить его к разъему SMA “RF-868” прибора.

Для подключения необходимо использовать антенну и кабель, которые поставляются в комплектации с прибором.

ВАЖНО! При эксплуатации антенны не допускается прикосновения металлических частей кабеля и антенны к элементам заземления и металлическим частям шкафов и приборов!

ВАЖНО! На приборе предусмотрена возможность программного отключения трансивера. Отключение трансивера описано в п.2.5.9 данного руководства.



2.4.5. Применение монтажных устройств

При монтаже ППК и устройств, которые работают в составе системы, допускается использование:

- щиты типа ЩМП, ЩПС и аналогичные.
- корпуса навесные серий СЕ, СТ (IP31-IP66) и аналогичные.
- шкафы климатические типа ШТВ, СПЕКТРОН-ТШ, СПЕКТРОН-ТШ-В и аналогичные.

Установка ППК и устройств так же допускается внутри этажных распределительных устройств типа УЭРМ, вводно-учетная панель типа ВП-1-25-0-43 и аналогичные.

Приборы ППК-02-250-Х конструктивно изготовлены из негорючего, не электропроводного материала и предполагают смежное размещение в шкафах ПС (ЩПС) для

удобства доступа и обслуживания с горизонтальным и вертикальным расстояния между ними 20 мм.

2.5. Первичная настройка прибора



ВАЖНО! Настройки и параметры, необходимые для работы оборудования ПС, запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, что исключает необходимость повторного программирования их в случае пропадания и восстановления питающего сетевого напряжения.

Для управления меню прибора используются следующие кнопки навигации:

Органы управления	Назначение кнопок
[←] [→] или [↑] [↓]	переход между пунктами меню
[v]	выбор/вход в пункт меню, подтверждение действия (кнопка Ок)
[x]	отмена действия, возврат к предыдущему меню (кнопка Отмена)
[домой]	переход в главное меню
[←] [→]	установка/снятие метки в поле значения
[1]	активация ячейки в таблице
[0]	dezактивация ячейки в таблице
[пуск]	перевод прибора в режим “Пожаротушение”
[останов]	перевод прибора из режима “Пожар” в дежурный режим
[сброс]	вызов списка текущих неисправностей

2.5.1. Настройка ориентации экрана

В случае замены и переворота экрана следует отключить питание от ППК. При следующем подключении необходимо удерживать “5” в течении нескольких секунд на клавиатуре ППК. Из появившегося списка следует выбрать тип экрана “1” и нажать **Ок**.

Тип экрана
Выберите тип экрана кнопками 0 и 1.

Тип экрана
Выберите тип экрана кнопками 0 и 1.

2.5.2. Настройка даты и времени

Открыть **Главное меню** на дисплее ППК. Нажимаем кнопку **Домой** на клавиатуре ППК.

В **Главном меню** ППК выбираем пункт **2.Настройки** нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню
1.Просмотр параметров
2.Настройки
3.УСО
4.События и реакции
5.Пожаротушение

В открывшемся списке выбрать **8.Дата** нажимаем кнопку **Ок**. Ввести календарное число, месяц, год.

Вернуться на шаг назад [X] и выбрать пункт **9.Время** где ввести текущее время и нажать **Ок**.

Настройки	
6.Клавиатура	
7.Экран	
8.Дата:	11.03.20
9.Время:	

Дата:
11.03.20

Время:
10.07.52

2.5.3. Настройка параметров клавиатуры и шаблонов ввода

В Главном меню выбрать пункт **2.Настройки** и нажать **Ок**, в открывшемся списке перейти к разделу **13.Уровни доступа** и нажать **Ок**.
В открывшемся списке выбрать пункт **1.PIN Ответственный** нажать **Ок**, ввести 4-значный пароль блокировки клавиатуры ППК и нажать **Ок** для сохранения данных.

ВНИМАНИЕ! В случае утери pin-кода необходимо связаться с технической поддержкой компании "Rubetek".

ВАЖНО! После проведения ПНР, необходимо произвести замену заводского PIN-кода, для исключения возможности взлома системы сторонними лицами.

Вернуться на шаг назад, нажав [X], и выбрать пункт **4.Время блокировки** нажать **Ок**, после чего ввести значение в секундах, по истечению которого клавиатура будет заблокирована, и нажать **Ок** для сохранения данных.

Вернуться на шаг назад, нажав [X], и выбрать пункт **3.Блокировка**, где включить или отключить режим блокировки клавиатуры. Нажать **Ок** для сохранения данных.

ВАЖНО! Рекомендуем включать данный режим только после выполнения всех ПНР работ.

Вернуться на шаг назад нажав [X] и выбрать пункт **8.Шаблоны ввода**, нажать **Ок**, после чего откроется список из 9 доступных шаблонов. Открыть поочередно каждый пункт и ввести наименование используемое чаще всего. Шаблоны: эт., кв., тамбур, холл, коридор, зал, кухня, спальня, ванная, уже внесены.

Главное меню	
1.Просмотр параметров	16.08.22
2.Настройки	
3.УСО	09:21:26
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	

Клавиатура	
1.PIN Дежурный:	0000
2.PIN Ответственный:	1234
3.PIN Обслуживающий:	

Настройки	
12.Время:	
13.Уровни доступа	
14.Язык ППК (language)	
PIN Ответственный:	1234

Время блокировки:			
0	0	6	0

Блокировка:	
отключена	
включена	

Настройки	
6.WiFi-сеть	
7.Отключение портов	
0 отключено	
8.Шаблоны ввода	
9.Экран	

Шаблоны ввода	
Шаблон 1:	эт.
Шаблон 2:	кв.
Шаблон 3:	

ВАЖНО! Чтобы воспользоваться созданными шаблонами на этапе ввода названия для устройств необходимо удерживать “0” в течении 2 секунд на клавиатуре ППК и выбрать шаблон из предложенного списка.

2.5.4. Настройка звука и дисплея

Для настройки звуковой сигнализации прибора необходимо выбрать пункт главного меню **8.Звук**. Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся меню выбрать режим работы.

Главное меню	Звук:
6.Архив	включен
7.Режим:	отключен
8.Звук:	
	включен

Для настройки звуковой сигнализации прибора при проведении ПНР требуется выбрать пункт главного меню **2.Настройки** и перейти в раздел **10. Звук при ПНР**. Нажать кнопку **Ок**. В открывшемся меню выбрать режим работы. При выборе режима “отключен” устройство будет переведено в бесшумный режим для всевозможных событий.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	9.Экран
2.Настройки	10.Звук при ПНР:
3.УСО	включен
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	
Звук при ПНР:	
включен	
отключен	

ВАЖНО! При проведении ПНР, рекомендуется отключить звуковую сигнализацию прибора.

ВНИМАНИЕ! Отключение звуковой сигнализации прибора не отключает СОУЭ

Для настройки времени подсветки экрана необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Далее выбираем пункт **7.Экран**. Нажимаем кнопку **Ок**. В открывшемся меню выбираем **Время подсветки** экрана. Нажимаем кнопку **Ок**. Вводим значения в интервале от 5 до 60 секунд. По умолчанию значение 15 секунд.

ВАЖНО! Увеличение времени подсветки экрана может привести к перегреву, что сократит срок службы.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	0 отключено
2.Настройки	8.Шаблоны ввода
3.УСО	9.Экран
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	10.Звук при ПНР:
Экран	включен
Время подсветки:	
15	
Тип экрана:	
1.0	

2.5.5. Установка имени прибора, адреса сети и группы

! **ВНИМАНИЕ!** Не установка данных параметров может привести к нестабильной работе системы и увеличить нагрузку на CAN шину.

Для установки имени прибора, необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Выбираем пункт **5.Внешняя сеть**. Нажимаем кнопку **Ок**. Выбираем подпункт **2.Название ППК**. Нажимаем кнопку **Ок**. С помощью кнопок управления вводим имя прибора. Нажимаем кнопку **Ок**.

ВАЖНО! Для быстрого набора имени прибора можно воспользоваться установленными шаблонами. Для этого нажимаем кнопку **0** на клавиатуре прибора, выбираем нужный шаблон и нажимаем кнопку **Ок**. Шаблон вставляется на текущую позицию курсора.

ВАЖНО! Имя прибора позволяет идентифицировать его в сети CAN и необходимо для управления событиями и анализа записей архива прибора.

Для установки адреса (CAN ID) в CAN сети? выбираем пункт **1.Адрес в сети** меню **Внешняя сеть**. Нажимаем кнопку **Ок**. Вводим значение адреса. Нажимаем кнопку **Ок**. Интервал адресов от 0 до 249.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть
Внешняя сеть	Название ППК:
1.Адрес в сети:	П П К 0 1
000	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , . # - / А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и ў к л м н о п р с т у ф х ц ч щ є ѿ я
2.Название ППК:	ППК 01
3.Группа в сети:	
Выбор шаблона	Адрес в сети:
эт.	0 0 1
кв.	
тамбур	
холл	
коридор	

ВАЖНО! На каждый прибор устанавливается индивидуальный адрес. Адреса не должны повторяться в сети. Невыполнение этого требования может привести к нестабильной работе системы.

Для установки группы приборов в сети, выбираем пункт **3.Группа в сети** меню **Внешняя сеть**. Нажимаем кнопку **Ок**. Вводим номер группы. Нажимаем кнопку **Ок**. В системе предусмотрено 16 групп. Интервал номеров от 0 до 15.

Внешняя сеть	Группа в сети:
000	
2.Название ППК:	
ППК 01	
3.Группа в сети:	0 1

ВАЖНО! Настройка групп приборов необходима для настройки событий в системе, а также диспетчеризации и деления системы. Подробно описано в п.2.7.10 данного руководства.

2.5.6. Установка принимаемых событий и реакций от других ППК и групп в CAN сети

На приборе возможна настройка взаимодействия с другими ППК в CAN сети.

Для разделения реакций и событий в системе по принадлежности устанавливается приставка СВОЙ-, ЧУЖОЙ.

Приставка СВОЙ отображает события и реакции, которые формируются только в рамках текущего ППК

Приставка ЧУЖОЙ отображает события и реакции, которые формируются вне данного прибора, но влияют на его состояние и обработку этих событий и реакций.



ВАЖНО! Для корректной работы системы и управления событиями и реакциями, поступающими с соседних устройств необходимо установить сетевой адрес CAN сети и группу согласно п.2.5.6 данного руководства.

Для установки взаимодействия с другими ППК, необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Выбираем пункт **5.Внешняя сеть**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Установка групп, с которыми взаимодействует прибор

Группы, которые отмечаются для взаимодействия, становятся видимыми для прибора. Появляется возможность принятия от них сигналов и событий.

Для установки групп необходимо:

- Выбираем пункт **4.Принимаемые группы**. Нажимаем кнопку **Ок**.

- В открывшемся списке устанавливаем группы, с которыми будет взаимодействовать прибор.

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Внешняя сеть	Принимаемые группы
4.Принимаемые группы:	<input checked="" type="checkbox"/> Группа 0
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 1
5.Пожар1 от групп:	<input type="checkbox"/> Группа 2
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 3
6.Пожар2 от групп:	<input type="checkbox"/> Группа 4

Установка групп, от которых принимаются сигналы Пожар 1, Пожар 2, Неисправность

Выбираем необходимый пункт реакции **5.Пожар 1 от групп**, **6.Пожар 2 от групп** или **7.Неисправн от групп**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке устанавливаем группы от которых будут приходить соответствующие реакции на прибор.

Внешняя сеть	Пожар1 от групп
5.Пожар1 от групп:	<input checked="" type="checkbox"/> Группа 0
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 1
6.Пожар2 от групп:	<input type="checkbox"/> Группа 2
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 3
7.Неисправн.от групп:	<input type="checkbox"/> Группа 4

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

ВАЖНО! Если отмеченные группы не выбраны в пункте меню **4.Принимаемые группы**, то прием от них сигнала и событий осуществляться не будет.

Установка групп, от которых принимаются события

Выбираем пункт **8.События** от групп.
Нажимаем кнопку **Ок**.
В открывшемся списке устанавливаем группы от которых будут приходить события на прибор.
Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Внешняя сеть	События от групп
7.Неисправн.от групп:	<input checked="" type="checkbox"/> Группа 0
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 1
8.События от групп:	<input type="checkbox"/> Группа 2
0 выбрано	<input type="checkbox"/> Группа 3
9.Реакция на отд.ППК	<input type="checkbox"/> Группа 4

ВАЖНО! Если отмеченные группы не выбраны в пункте меню **4.Принимаемые группы**, то прием от них сигнала и событий осуществляться не будет.

Установка реакции на отдельные ППК

Выбираем пункт **9.Реакция на отд.ППК**.
Нажимаем кнопку **Ок**.
В открывшемся списке выбираем необходимую реакцию. Нажимаем кнопку **Ок**.
Выбираем адреса приборов, с которых должна поступать выбранная реакция. Выбор адреса прибора в CAN сети осуществляется с помощью кнопок ←↑→↓
Нажимаем **1** если нужно активировать выбор и **0** если нужно снять активацию. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения действий.

Внешняя сеть	Реакция на отдельные...
0 выбрано	Свой Пожар1: 0 выбрано
9.Реакция на отд.ППК	Свой Пожар2: 0 выбрано
10.Таймаут связи: 120 мин	Чужой Пожар1: 0 выбрано
11.Клонирование прош...	Чужой Пожар2: 0 выбрано
Реакция на отдельные...	Чужие события:
0 выбрано	Чужие события: 0 выбрано
Чужой Пожар2: 0 выбрано	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

2.5.6. Установка контроля напряжения питания

На приборе можно установить контроль напряжения питания. Для этого:

- Выбираем пункт **2.Настройки** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Затем выбираем пункт **2.ИБП** и нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

В открывшемся списке настроек нам доступны:

- **Мин.напряжение** - нижнее значение напряжения питания прибора;
- **Макс.напряжение** - верхнее значение напряжения питания прибора;
- **Режим питания** - количество подключенных линий питания (одна, две)
- **Контроль линии питания 220В** - включение контроля линии питания 220В приводов.

Выбираем необходимый пункт. Нажимаем

ИБП	Мин.напряжение:
1.Мин.напряжение:	19.0 В
2.Макс.напряжение:	26.0 В
3.Режим питания:	1 9 . 0
ИБП	Контроль линии питания:
26.0 В	нет
3.Режим питания:	да
два ввода	
4.Контроль линии пита...	
да	

кнопку **Ок**. Устанавливаем значение и нажимаем кнопку **Ок**. Для выхода нажимаем кнопку **Домой**.

ВАЖНО! В случае несоответствия напряжения питания заданным значениям, на приборе загорается индикатор **Неисправность**.

2.5.7. Установка контроля сопротивления входов

Прибор позволяет установить общий контроль подключаемых линий (СК, СОУЭ). Для этого выбираем пункт **2.Настройки** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Выбираем пункт **3. Входы/выходы**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Выбираем пункт **6.Входы сопротивления**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке нам доступны следующие настройки:

- Замыкание при** - значение сопротивления, которое система воспринимает как короткое замыкание;
- Обрыв при** - значение сопротивления, которое система воспринимает как обрыв;
- Точность контроля** - допустимая погрешность значений сопротивления, измеряется в процентах.

Входы/выходы	Входы сопротивления
2.Вход 2	1.Замыкание при: 00.2 кОм
3.СОУЭ 1	2.Обрыв при: 25.0 кОм
4.СОУЭ 2	3.Точность контроля:
5.Сухие контакты	
6.Входы сопротивления	

Для настроек каждого параметра, выбираем его и нажимаем кнопку **Ок**.

Устанавливаем значение параметра. Нажимаем кнопку **Ок**.

2.5.8. Настройка радиосвязи

Настройка радиоканала

Для настройки радиоканала с радиоканальными устройствами:

- выбираем пункт главного меню **3.УСО**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - выбираем пункт подменю **4.Настройки**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - выбираем пункт меню **1.Радиоканал**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - на клавиатуре вводим номер канала от 0 до 4. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - нажимаем кнопку **Домой**.
- ППК готов к подключению извещателей.

ВНИМАНИЕ! Один радиоканал следует использовать для подключения всех RF-устройств на этаже. Для подключения RF-устройств на каждом последующем

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители
Настройки	Радиоканал:
1.Радиоканал	0
2.Ключ радиосети	
3.Потеря связи	
4.Режим включения ОР:	1

этаже стоит указывать свой радиоканал. После использования всех 5-и радиоканалов (0..4) нумерацию начинаем повторно, с 0.

Если на этаже установлено несколько приборов, то на всех них устанавливается один радиоканал.

ВАЖНО! При изменении радиоканала на приборе с привязанными датчиками, необходимо произвести их перепривязку.

Отключение трансивера

Для отключения/включения трансивера необходимо:

- выбираем пункт главного меню **3.УСО**.
Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем пункт подменю **4.Настройки**.
Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем пункт меню **6.Трансивер ППК**.
Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем режим работы трансивера.
Нажимаем кнопку **Ок**.

ВАЖНО! После установки РР, для переключения связи радиоканальных

устройств от прибора на радиорасширитель необходимо произвести выключение трансивера прибора на 15 минут. Для приборов, к которым не предусмотрены подключения радиоканальных устройств, рекомендуется выключать трансивер.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители

Настройки
2 выбрано
5.Событие для ОР:
000
6.Трансивер ППК:
включен

Установка ключа сети

При привязке радиоканальных устройств к прибору происходит обмен ключами для их идентификации.

ВАЖНО! Ключ сети является уникальным для каждого ППК.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители

Настройки
1.Радиоканал:
0
2.Ключ радиосети
3.Потеря связи
4.Режим включения ОР:

2.5.9. Установка режима “обход датчиков”

Режим обхода используется для одновременного отключения всех УСО подключенных к данному ППК. При этом привязка и настройка устройств сохраняется. Реакции отключенных устройств не отображаются на ППК и не запускают события. Сигналы “Пожар1” и “Пожар2” с ИП передаются, но являются неактивными на ППК.

Для установки режима “обход датчиков” на ППК на этапе ПНР, необходимо:

- В **Главном меню** прибора выбрать пункт **7.Режим** и нажать **Ок**.
- В открывшемся списке выбрать режим: **обход датчиков** - данный режим позволяет ППК игнорировать тревожные сигналы от ИП и нажать **Ок**.

Главное меню	Режим:
5.Пожаротушение	автоматический
6.Архив	ручной
7.Режим:	обход датчиков
	автоматический
8.Звук:	

ВАЖНО! В этом режиме индикатор “Автоматика отключена” мигает, а индикатор “Временное отключение” светится жёлтым цветом.

ВАЖНО! Рекомендуем использовать данный режим при проведении ПНР, во избежание излишнего разряда элементов питания RF датчиков и силовой нагрузки на ПЛС, до момента передачи оборудования в эксплуатационную компанию.

2.5.10. Установка ручного режима

В ручном режиме управление клапанами ПП и выходами СОУЭ производится вручную из раздела меню «Просмотр параметров». В ручном режиме светодиодный индикатор “Автоматика отключена” светится желтым цветом.

- Для установки ручного режима на приборе необходимо:
- В **Главном меню** прибора выбрать пункт **7.Режим** и нажать **Ок**.
- В открывшемся списке выбрать режим: **ручной** - данный режим позволяет управлять включением СОУЭ и приводов клапанов ПП.
- Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	Режим:
5.Пожаротушение	автоматический
6.Архив	ручной
7.Режим:	обход датчиков
	автоматический
8.Звук:	

ВАЖНО! Рекомендуем использовать данный режим при проведении ПНР, для проверки подключения устройств и настройки системы.

2.6. Подключение устройств к ППК и их настройка

! **ВНИМАНИЕ!** Подробный алгоритм подключения устройств к ППК и их настройки описан в руководстве по эксплуатации к каждому устройству.

2.6.1. Подключение и настройка радиоканальных УСО

! **ВНИМАНИЕ!** К ППК можно добавить не более 250 радиоканальных устройств, при этом общее количество всех УСО подключенных к ППК не должно превышать 250 штук.

К RF-устройствам пожарной сигнализации “RUBETEK” относятся ИП, ОП и датчик открытия.

При подключении радиоканальных устройств, расстояние между прибором и устройством должно быть не более 10 метров.

Одновременно к ППК можно привязывать не более пяти радиоканальных устройств.

Перед подключение радиоканального устройства, необходимо подготовить его к подключению и убедиться в его работоспособности согласно руководства по эксплуатации к

данному устройству.

Прибор автоматически привязывает новое радиоканальное устройство в первый свободный слот.

Перед подключением радиоканальных устройств необходимо перевести ППК в режим поиска доступных устройств. Для этого:

- в главном меню ППК выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**
 - выбрать пункт подменю **3.Привязка устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
 - выбрать пункт подменю **2.Беспроводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- Откроется меню с привязкой RF-устройств.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители

Привязка устройств	Привязка RF-устройств
1.Проводные УСО	1: ---пусто---
2.Беспроводные УСО	2: ---пусто---
	3: ---пусто---
	4: ---пусто---
	5: ---пусто---

ВАЖНО! Перед подключением радиоканальных устройств необходимо произвести настройки радиоканала согласно п.2.5.9 данного руководства.

Ввести УСО в режим программирования, для этого:

- вскрыть корпус устройства
- перевести переключатель на плате **ПРОГ** в состояние **ON** (для ИПР, ИПД, ИПТ, УДП).
- произвести 15-ти кратное нажатие на тампер, при этом индикаторный светодиод будет часто вспыхивать (для ДО).

На дисплее ППК появится серийный номер и время с момента последнего обнаружения устройства. Если время больше 5 секунд, то устройство, скорее всего, вышло из режима привязки.

Выбираем нужный УСО и нажимаем кнопку **Ок**.

После привязки нового устройства откроется меню устройства, где доступны следующие параметры:

Общие настройки беспроводных устройств (меню УСО)

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**
- выбираем подменю **1.Список устройств**.

Нажимаем кнопку **Ок**.

- выбираем подменю **3.Беспроводные УСО**.

Нажимаем кнопку **Ок**.

- выбираем необходимый слот. Нажимаем кнопку **Ок**.

Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители

Список устройств	Беспроводные УСО
1.По группам	#1: ИПД 1 T:4690с ID:ИПД 1
2.Проводные УСО	
3.Беспроводные УСО	#3: ИПР 1 T:4690с ID:ИПР 1
	#5: ОР 1

- **Название** - имя устройства;
- **Группа** - позволит объединить устройства одной пожарной зоны. На ППК предусмотрено 32 группы;

ВАЖНО! Для УСО, на которых не установлена группа, в ручном режиме будут применяться настройки, установленные в группе **Группа по умолчанию**.

- **Тип устройства*** - определяется автоматически;
- **Состояние*** - текущее состояние устройства (норма, вскрытие корпуса, Пожар 1, Пожар 2, разряд батареи, потеря связи). При выборе этого пункта и нажатии кнопки **Ок**, открывается список неисправностей на устройстве.
- **Режим обхода** - деактивация/активация устройства УСО в системе;
- **Дымовая камера*** - значение текущей оптической плотности дымовой камеры (*доступно только для ИПД*);
- **Связь*** - параметры связи ППК с устройством. Подробнее описаны в п.2.6.6 данного руководства;
- **Основная батарея*** - напряжение основной батареи;
- **Резервная батарея*** - напряжение резервной батареи;
- **Серийный номер*** - серийный номер устройства;
- **Версия ПО*** - версия программного обеспечения устройства;

ВАЖНО! Для активации/запуска обновления ПО на УСО, необходимо выбрать пункт **Версия ПО:** и нажать кнопку **Ок**, при этом в строке появится метка (**обн**).

- **Меню датчика** - включает в себя следующие пункты:
 - **Настройки устройства** - индивидуальные настройки устройства. Если требуется настроить уже привязанное УСО, то необходимо выждать таймаут 20 секунд после перевода его в режим привязки. Настройки данного пункта доступны в течении 30 секунд.
 - **Настройки реакции** - список сигналов от УСО, которые будут обрабатываться на ППК. Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Данный список одинаков для всех RF-устройств, но реакции, которые не используются на данном устройстве, обозначены серым цветом;
- **Удалить** - удаление устройства из ППК.

УСО #1
Название: ИПД_1
Группа: Нет группы
Тип устройства:
УСО #1
Извещатель дымовой
Состояние: норма
Дымовая камера: 0
УСО #1
Режим обхода: нет
Связь: T:251с H:0 Q:0/0
Основная батарея:
УСО #1
Основная батарея: 3.1В
Резервная батарея: 3.3В
Серийный номер:
УСО #1
Версия ПО: 000001
Меню датчика
Удалить
#1: ИПД_1
Настройки устройства
Настройки реакции

ВНИМАНИЕ! Параметры, отмеченные *, не являются настраиваемыми и носят информационный характер.

Дополнительные настройки беспроводных устройств (меню Настройка Устройства)

В меню **Настройки устройства** доступны следующие параметры:

- **Период выхода на связь** - интервал времени (от 10 до 255с), через который будет происходить опрос связи УСО с ППК. По умолчанию 250с.

ВНИМАНИЕ! Уменьшение времени опроса УСО сократит срок службы батареи.

Настройки устройства
Период выхода на свя...
030 сек
Сохранить

Для ДО доступны дополнительные настройки:

- Период опроса датчика** - интервал времени, через который будет происходить повторный опрос состояния датчика при любом изменении состояния.
- Режим работы** - выбор режима работы датчика. Доступно два режима работы: "Герконы", "Вход NAMUR".

Настройки устройства	
Период выхода на свя...	250 сек
Период опроса датчика:	005 сек
Режим работы:	

Настройки устройства	
Вход NAMUR	
Сопротивл. R0 (норма):	01.0 кОм
Сопротивл. R1 (зона 1)	05.7 кОм

- Сопротивление R0 (норма)*** - значение сопротивления в режиме "Норма".
- Сопротивление R1 (зона 1)**** - значение сопротивления при срабатывании Зоны 1 (NAMUR).
- Сопротивление R2 (зона 2)**** - значение сопротивления при срабатывании Зоны 2 (NAMUR).
- Сопротивление R3 (зона1+зона2)**** - значение сопротивления, когда обе зоны сработали одновременно.

Настройки устройства	
Сопротивл. R2 (зона2):	09.5 кОм
Сопротивл. R3 (зона 1 + ...)	00.0 кОм
Сохранить	

После введения необходимых параметров выбрать пункт меню **Сохранить** и нажать кнопку **Ок**.

ВНИМАНИЕ! Изменение параметров, отмеченных:

* должно проводиться только квалифицированными специалистами, во избежание ложного срабатывания системы.

** устанавливаются для режима работы "Вход NAMUR".

Настройка реакций беспроводных устройств (меню Настройки реакции)

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для ИПД:

- Пожар1 от устр.** - выдача сообщения на ППК при задымлении камеры с сохранением в архиве.
- Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при нажатии кнопки "Тест" с сохранением в архиве.
- Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.

Реакции	
<input checked="" type="checkbox"/> Пожар1 от устр.	
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.	
<input type="checkbox"/> Тампер	
<input type="checkbox"/> Кнопка тест	
<input type="checkbox"/> Разряд осн.бат.	

Реакции	
<input checked="" type="checkbox"/> Разряд рез.бат.	
<input type="checkbox"/> Пожар1 от ППК	
<input type="checkbox"/> Пожар2 от ППК	
<input type="checkbox"/> Генерация события	
<input type="checkbox"/> Запыленность	

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций ИПР:

- Пожар2 от устр.** - выдача сообщения на ППК при активации приводного элемента с сохранением в архиве.
- Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.

Реакции	
<input checked="" type="checkbox"/> Внутр.неисправн.	
<input type="checkbox"/> Выход отключен	
<input type="checkbox"/> Выход авар.откл.	
<input type="checkbox"/> Охранная зона 1	
<input type="checkbox"/> Охранная зона 2	

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций OP:

- Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.

- **Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при нажатии кнопки “Тест” с сохранением в архиве.
- **Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для датчика ДО в режиме Герконы:

- **Охранная зона 1** - выдача сообщения на ППК при размыкании геркона и магнита (открытие) с сохранением в архиве.
- **Охранная зона 2** - выдача сообщения на ППК при замыкании второго геркона (воздействие магнита) с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для датчика ДО в режиме Вход NAMUR:

- **Охранная зона 1** - выдача сообщения на ППК при срабатывании зоны 1 с сохранением в архиве.
- **Охранная зона 2** - выдача сообщения на ППК при срабатывании зоны 2 с сохранением в архиве.
- **Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- **Разряд осн.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде основной батареи питания с сохранением в архиве.
- **Разряд рез.бат.** - выдача сообщения на ППК при разряде резервной батареи питания с сохранением в архиве.

После внесения всех настроек нажать кнопку **Ок**.

После установки всех настроек, нажать кнопку **Отмена**.

По окончанию привязки устройства перевести переключатель **ПРОГ** в состояние **OFF**.

Закрыть корпус устройства.

Проверить привязку устройства к ППК нажатием кнопки **TEST** на извещателе.

На ППК в течении 3 секунд появиться сообщение о тестировании датчика с указанием слота, к которому он привязан, и ID (имя) устройства.

Внимание!	
Тестирование УСО	
Слот: 5	
ID: УСО 2 этаж	
Группа: Нет группы	
24.02.2000 16:14:56	

2.6.2. Подключение и настройка проводных УСО



ВНИМАНИЕ! К ППК можно добавить не более 250 проводных УСО при этом общее количество всех УСО подключенных к ППК не должно превышать 250 штук.

К проводным УСО пожарной сигнализации “RUBETEK” относятся ИП, УДП-513-101, ОР-101, БИ-04, МДА-101, РР-02-250, АР-1 и АМР-4.

При подключении проводных устройств, необходимо учитывать максимальную протяженность ПЛС от ППК до конечного датчика, которая должна составлять не более 1200 метров.

Привязка проводных устройств производится поочередно.

Перед подключением проводного устройства, необходимо подготовить и убедиться в его работоспособности согласно руководству по эксплуатации к данному устройству.



ВАЖНО! Перед привязкой устройств, все линии ПЛС и монтаж оснований приборов должен быть выполнен.

В главном меню ППК выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**

- выбрать пункт подменю **3.Привязка устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **1.Проводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

ППК перейдет к автоматическому поиску устройств.

После завершения поиска, ППК выдаст список найденных устройств.

Выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**. С наименованием устройства указывается его серийный номер.

ППК автоматически привязывает новое проводное устройство в первый свободный слот.

Откроется меню настройки устройства.

Для того чтобы отправить тест на определенное устройство из списка привязываемых устройств необходимо выбрать нужное устройство и зажать “**0**”. После чего устройство выделится цветом и перейдет в режим тестирования.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители
Привязка устройств	Поиск ПЛС-устройств
1.Проводные УСО	Pожалуйста, ждите.
2.Беспроводные УСО	Идет поиск ПЛС-устройств.
	Найдено 1
Привязка ПЛС-устройств	
1. 12345 АВ-1	
Привязка ПЛС-устройств	
8.-0754С7 Выход4 АМР	
9.-8754С8 Реле АМР	
10.0754С9 АМР	
11.5EA5D7 ПЛС-РР	Тест
12.C4196B АР-1	

Общие настройки проводных устройств (меню УСО)

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок**

- выбираем подменю **1.Список устройств**.

Нажимаем кнопку **Ок**.

- выбираем подменю **2.Проводные УСО**.

Нажимаем кнопку **Ок**.

- выбираем необходимый слот. Нажимаем кнопку **Ок**.

Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

УСО	Список устройств
1.Список устройств	1.По группам
2.Группы устройств	2.Проводные УСО
3.Привязка устройств	3.Беспроводные УСО
4.Настройки	
5.RS485-расширители	
Проводные УСО	
#1: имя?	T:21с ID:имя?
#2: имя?	T:48с ID:имя?
#3: имя?	

В открывшемся списке доступны следующие параметры

- Название** - имя устройства;
- Группа** - позволит объединить устройства одной пожарной зоны. На ППК предусмотрено 32 группы;
- Тип устройства*** - определяется автоматически;
- Состояние*** - текущее состояние устройства (норма, Пожар 1, Пожар 2, потеря связи);
- Режим обхода** - включение/отключение режима обхода;

УСО #1	УСО #1
Название:	Извещатель дымовой
имя?	Состояние:
Группа:	норма
Нет группы	Режим обхода:
Тип устройства:	нет
	нет
УСО #1	УСО #1
Дымовая камера	T:6с
1	18.9 В
Связь	Серийный номер
T:6с	123456

- Дымовая камера*** - значение текущей оптической плотности дымовой камеры;
- Связь*** - время с последнего выхода на связь;
- Линия ПЛС*** - напряжение линии ПЛС;
- Серийный номер*** - серийный номер устройства;
- Версия ПО*** - версия программного обеспечения устройства;
- Меню датчика** - дополнительное подменю устройства;
 - Настройки устройства** - дополнительные настройки устройства
 - Настройки реакции** - настройка реакций на устройстве
 - Отправить Тест** - отправка команды Тест на устройство
- Удалить** - удаление устройства из ППК

УСО #1
123456
Версия ПО:
2020-11(4)
Меню датчика
Удалить
#1: имя?
Настройки устройства
Настройки реакции
Отправить Тест

ВНИМАНИЕ! Параметры, отмеченные *, не являются настраиваемыми и носят информационный характер.

Дополнительные настройки проводных устройства (меню Настройка Устройства)

Для ОР меню **Настройки устройства** устанавливаются звуковые файлы, которые будут воспроизводиться при режиме **Тревога** и **Тест**, а также при срабатывании определенных событий. Возможна установка трех событий.

Для установки требуемого значения выбираем необходимый пункт меню и нажимаем кнопку **Ок**. Вводим значение и нажимаем кнопку **Ок** для сохранения результата. После внесения всех настроек выбираем пункт **Сохранить** и нажимаем кнопку **Ок**.

Настройки ОР	Настройки ОР
Звуковой файл тревоги:	00
0	Звуковой файл 1:
Настройки ОР	Настройки ОР
Звуковой файл теста:	0
1	Событие 2:
Настройки ОР	Настройки ОР
Событие 1:	00
Настройки ОР	Настройки ОР
Звуковой файл 2:	00
0	Событие 3:
Настройки ОР	Настройки ОР
Событие 3:	00
00	Звуковой файл 3:
Настройки ОР	Сохранить
Звуковой файл 3:	0
	Сохранить

Настройки реакций проводных устройства (меню Настройка реакций)

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для ИПД:

- Пожар1 от устр.** - выдача сообщения на ППК при задымлении камеры с сохранением в архиве.
- Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при активации режима "Тест" с сохранением записи в архиве.
- Запыленность** - выдача сообщения на ППК при высокой запыленности датчика с сохранением в архиве.

Реакции
<input checked="" type="checkbox"/> Пожар1 от устр.
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.
<input type="checkbox"/> Тампер
<input type="checkbox"/> Кнопка тест
<input type="checkbox"/> Разряд осн.бат.

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций ИПР:

- Пожар2 от устр.** - выдача сообщения на ППК при активации с сохранением в архиве.
- Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при активации режима "Тест" с сохранением записи в архиве.

Реакции
<input checked="" type="checkbox"/> Внутр.неисправн.
<input type="checkbox"/> Выход отключен
<input type="checkbox"/> Выход авар.откл.
<input type="checkbox"/> Охранная зона 1
<input type="checkbox"/> Охранная зона 2

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций ОР:

- Тампер** - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.
- Кнопка тест** - выдача сообщения на ППК при нажатии кнопки "Тест" с сохранением в архиве.

Внимание!
Тестирование УСО
Слот: 5
ID: УСО 2 этаж
Группа: Нет группы
24.02.2000 16:14:56

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для АР-1:

- Пожар 1 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму; Предупреждение будет запущен сигнал **Пожар 1**;
- Пожар 2 от устр.** - при сопротивлении линии связи, которое соответствует режиму; Тревога будет запущен сигнал **Пожар 2**;
- Тампер** - при вскрытии корпуса, будет выведено соответствующее сообщение на ППК;
- Внутр. неисправн.** - контроль обрыва линии связи

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для АМР-4:

- Тампер** - при вскрытии корпуса, будет выведено соответствующее сообщение на ППК;
- Кнопка тест** - при нажатии кнопки **Тест**, будет выведено соответствующее сообщение на ППК;

После внесения всех настроек нажать кнопку **Ок**.

После установки всех настроек, нажать кнопку **Отмена**.

Настройка устройства выполнена.

Проверить привязку устройства к ППК. Активировать режим тестирования на устройстве с помощью кнопки **TEST** на извещателе или с помощью команды **Отправить Тест из Меню датчика**. На ППК в течении 3 секунд появиться сообщение о тестировании датчика с указанием слота, к которому он привязан, и ID устройства.

Внимание!
Тестирование УСО
Слот: 5
ID: УСО 2 этаж
Группа: Нет группы
24.02.2000 16:14:56

2.6.3. Состояние линии ПЛС

Просмотр режима состояния ПЛС

Для просмотра состояния ПЛС необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО** и нажать **Ок**.
- в открывшемся списке выбрать пункт подменю **6.Состояние ПЛС**.

Состояния ПЛС:

- кольцо - в случае, если провода ПЛС 1 и ПЛС 2 соединяются между собой;
- норма – состояние, при котором ПЛС 1 и ПЛС 2 подключены к устройству;
- разъединено – в случае неисправностей (обрыв цепи или короткое замыкание) или соединения лучом, т.е. часть УСО располагаются на ПЛС 1, ПЛС 2 – не используется (или наоборот). Часть УСО подключены к ПЛС 1, другая часть к ПЛС 2, но не объединены.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	6.Состояние ПЛС:
2.Настройки	кольцо
3.УСО	7.Канал ПЛС1:
4.События и реакции	отключен
5.Пожаротушение	8.Канал ПЛС2:
УСО	УСО
7.Канал ПЛС1:	разъединено
8.Канал ПЛС2:	замыкание
УСО	УСО
7.Канал ПЛС1:	норма
8.Канал ПЛС2:	обрыв
УСО	УСО
7.Канал ПЛС1:	кольцо
8.Канал ПЛС2:	норма
УСО	УСО
7.Канал ПЛС1:	норма
8.Канал ПЛС2:	норма

2.6.4. Дополнительные настройки УСО

Настройка режима включения оповещателя

Для установки дополнительных настроек включения ОР необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО** и нажать **Ок**.
- выбрать пункт подменю **4.Настройки** нажать **Ок**.
- выбрать пункт **4.Режим включения ОР** нажать **Ок**.
- в открывшемся списке выделяем необходимые режимы, при которых будет запускаться звуковое оповещение. Активация пунктов происходит стрелками [\leftarrow \rightarrow] на клавиатуре ППК.
- нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Если мы установили активными режимы “Свое событие” и/или “Чужое событие”, то необходимо в пункте **5.Событие для ОР** установить номер события.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Настройки	Режим включения ОР
0	<input type="checkbox"/> свой пожар 1
2.Ключ радиосети	<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
3.Потеря связи	<input type="checkbox"/> чужой пожар 1
4.Режим включения ОР:	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2
2 выбрано	<input type="checkbox"/> свое событие
Настройки	Настройки
4.Режим включения ОР:	4.Режим включения ОР:
3 выбрано	3 выбрано
5.Событие для ОР:	5.Событие для ОР:
000	000
6.Трансивер ППК:	6.Трансивер ППК:

2.6.5. Настройка групп УСО

На ППК предусмотрена возможность объединения УСО в группы и установка дополнительных настроек для выбранной группы.

! *ВАЖНО! Для всех УСО автоматически назначается Группа по умолчанию, если другая группа не была установлена вручную.*

Установка названия группы

Для установки названия группы необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**.
Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**.
Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Название**. Нажать кнопку **Ок**. При установке названия группы можно воспользоваться шаблонами ввода установленными на ППК.
- установить имя. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Настройки группы	Настройки группы
Группа по-умолчанию	Название:
Группа 1: Группа 2:	Группа 1: Группа 2:
Группа 1 Группа 2	Группа 1 Группа 2
	Группа 1 Пожар2 от одного ИПД: 0060 сек Пожар2 от 2 и более:

Настройка срабатывания сигнала “Пожар 2” от одного извещателя

Для включения режима запуска сигнала Пожар2 от одного извещателя, необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**.
Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**.
Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую **Группу**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Пожар2 от 2 и более**.
Нажать кнопку **Ок**.

- установить значение **отключен**. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

Такие настройки реализуют следующий алгоритм: при задымлении камеры одного извещателя на ППК приходит сигнал “Пожар 1”, через 60 секунд при неизменном состоянии или повторном сигнале этого извещателя на ППК запускается сигнал “Пожар 2”, срабатывают пожарная сигнализация и настроенные события.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Настройки группы	Настройки группы
Группа по-умолчанию	Группа 1
Группа 1: Группа 2:	Пожар2 от одного ИПД: 0060 сек Пожар2 от 2 и более:
Группа 1 Группа 2	включен
Пожар2 от 2 и более:	
отключен	
включен	

ВАЖНО! При таких настройках, если произойдет срабатывание двух и более датчиков одной группы с интервалом не более 60 секунд, на ППК автоматически запустится сигнал “Пожар 2”

Настройка срабатывания сигнала “Пожар 2” от двух и более извещателей

ВАЖНО! Режим запуска сигнала “Пожар 2” от двух и более извещателей установлен по умолчанию.

Для установки данного режима необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую Группу. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Пожар2 от 2 и более:**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- установить значение **включен**. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Настройки групп	Настройки группы
Группа по-умолчанию	Группа 1
Группа 1:	Пожар2 от одного ИПД: 0060 сек
Группа 2:	Пожар2 от 2 и более: включен
Пожар2 от 2 и более:	
отключен	
включен	

Установка генерируемых событий группой

Для установки генерируемых событий Группой устройств необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую Группу. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать соответствующий пункт **Событие при....** Нажать кнопку **Ок**.
- установить номер генерируемого события.
- Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Настройки групп	Настройки группы
Группа по-умолчанию	Событие при Пожар1: 000
Группа 1:	Событие при Пожар2: 000
Группа 2:	Событие при неисправн.: 000

Блокировка реакций устройств группы

Для блокировки принимаемых реакций с УСО или передаваемых на ОР, необходимо:

- выбрать пункт главного меню **3.УСО**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **2.Группы устройств**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимую Группу. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Блокировать реакции**.
- Нажать кнопку **Ок**.
- в открывшемся списке выделить

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители

необходимые реакции. Активация пунктов происходит стрелками [$\leftarrow \rightarrow$] на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

Настройки групп	Настройки группы
Группа по-умолчанию	000
Группа 1:	Событие при неисправн.:
Группа 1	000
Группа 2:	Блокировать реакции:
Группа 2	0 выбрано
Блокировать реакции	Блокировать реакции
<input checked="" type="checkbox"/> Пожар1 от устр.	<input type="checkbox"/> Разряд рез.бат.
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.	<input type="checkbox"/> Пожар1 от ППК
<input type="checkbox"/> Тампер	<input type="checkbox"/> Пожар2 от ППК
<input type="checkbox"/> Кнопка тест	<input type="checkbox"/> Генерация события
<input type="checkbox"/> Разряд осн.бат.	<input checked="" type="checkbox"/> Запыленность

2.6.6. Деактивация УСО

При выполнении монтажных и эксплуатационных работ рекомендуется переводить УСО в режим деактивации. При этом привязка устройства к ППК сохраняется, но все реакции становятся неактивными, в том числе сигналы “Пожар1” и “Пожар2”.

Этот режим используется для одиночного отключения устройств. Для отключения всех подключенных к данному ППК УСО используется режим обхода описанный в п.2.5.10

Для деактивации устройства необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать тип УСО. (1. По группам, 2. Проводные УСО, 3. Беспроводные УСО). Нажать кнопку **Ок**.

ВАЖНО! В списке устройстве отображаются только “занятые” слоты. Для быстрого перехода к конкретному слоту необходимо нажать кнопку “0” на клавиатуре и ввести номер слота.

- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Режим обхода**. Нажать кнопку **Ок**.
- установить значение **обход**.

Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

Для активации устройства необходимо установить значение **нет**.

Для просмотра списка деактивированных Беспроводных УСО на ППК, необходимо:

- выбрать пункт главного меню **1.Просмотр параметров**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **5.Список откл. УСО**. Нажать кнопку **Ок**.

УСО	УСО
1.Список устройств	1.Список устройств
2.Группы устройств	2.Группы устройств
3.Привязка устройств	3.Привязка устройств
4.Настройки	4.Настройки
5.RS485-расширители	5.RS485-расширители
Список устройств	УСО #1
1.По группам	Название:
2.Проводные УСО	имя?
3.Беспроводные УСО	Группа:
	Нет группы
	Тип устройства:
	Режим обхода:
	нет
	обход

Главное меню	Просмотр параметров
1.Просмотр параметров	1.Активные тревоги
2.Настройки	2.Активные зоны
3.УСО	3.Неисправности
4.События и реакции	4.Источники пожара
5.Пожаротушение	5.Список откл. УСО

Далее отображается список беспроводных УСО, которые деактивированы в системе с указанием номера слота #X.

Список отключенных	
1."ИПД 1" (Нет группы)	
#1	

2.6.7. Оценка параметров связи с УСО

Для деактивации устройства необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**.

Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать тип **УСО** (1. По группам, 2.

Проводные УСО, 3. Беспроводные УСО).

Нажать кнопку **Ок**.

- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.

В открывшемся меню устройства, выбрать пункт **Связь**.

УСО
1.Список устройств
2.Группы устройств
3.Привязка устройств
4.Настройки
5.RS485-расширители
Список устройств
1.По группам
2.Проводные УСО
3.Беспроводные УСО

УСО
1.Список устройств
2.Группы устройств
3.Привязка устройств
4.Настройки
5.RS485-расширители
Беспроводные УСО
#1: ИПД 1 T:456с ID:ИПД 1
#2: ИПД 2 T:456с ID:ИПД 2
#3: ИПР 1

RF-слот1
Дымовая камера: 1
Связь: T:251с H:0 Q:1 / -1
Основная батарея

В нем отображаются параметры связи ППК с устройством:

- **T**: время, прошедшее с момента последнего выхода на связь;
- **H**: условное обозначение устройства к которому произведено подключение (0-к ППК, 1-15 номер расширителя через который идет подключение);
- **Q**: уровень качества связи для RF-устройств (ППК-извещатель / извещатель-ППК или РР). Уровень сигнала может колебаться от -109 до +15 dB.

График качества сигнала связи для RF-устройств представлен на рисунке 5.




Рисунок 5 - График качества сигнала связи


Рекомендуемое качество связи в месте установки радиоканального устройства должно быть выше -80 dB. Если уровень сигнала ниже - воспользуйтесь одним из вариантов решения:

- сократить расстояние между радиоканальным устройством и ППК;
- разместить РР между радиоканальным устройством и ППК;
- установить выносную антенну на ППК.

2.6.8. Подключение и настройка РР-ПЛС (РР-02-250)

Схема подключения РР-ПЛС (РР-02-250)

Вскрыть корпус расширителя, для этого необходимо надавить на боковые стенки корпуса и потянуть на себя верхнюю крышку.



- Подключить провода РР-ПЛС (РР-02-250) к соответствующим клеммам расширителя.
- Подключить провода линии питания к соответствующим клеммам расширителя.

ВНИМАНИЕ! При неправильном подключении возможен выход устройства из строя.

- Установить крышку корпуса расширителя.
- Установить внешнюю антенну.

ВАЖНО! Направление антенны выбрать с учетом рекомендаций п.2.2 руководства по эксплуатации на радиоканальный расширитель.

ВНИМАНИЕ! Запрещено подключать более шести расширителей к клеммам питания ППК.

Подключить провода интерфейса ПЛС к соответствующим клеммам расширителя.
Подключить провода линии питания к соответствующим клеммам расширителя.

ВАЖНО! Линия питания устройства "+24V" отключается первой, а подключается последней.

ВНИМАНИЕ! При неправильном подключении возможен выход устройства из строя.

Установить внешнюю antennу. Распиновка клемм указана на рисунке 6.




Рисунок 6 – Распиновка клемм

ВАЖНО! Направление антенны выбрать с учетом рекомендаций п.2.2

Подключить провода интерфейса ПЛС к соответствующим клеммам ППК.

В случае подачи питания от ППК к расширителю, подключить провода линии питания к соответствующим клеммам.

ВНИМАНИЕ! Запрещено подключать более 15 расширителей к клеммам питания ППК.

Привязка и настройка расширителя

! **ВНИМАНИЕ!** К ППК можно добавить не более 250 проводных УСО при этом общее количество всех УСО подключенных к ППК не должно превышать 250 штук.

Привязка устройства

ВАЖНО! Подробное описание привязки устройств к ППК находится в п.2.6.2 данного руководства.

Настройка устройства

Если производятся настройки ранее привязанного и настроенного устройства, то необходимо:

- выбрать пункт **3.УСО** и нажать кнопку **Ок.**
- выбираем подменю **1.Список устройств**. Нажимаем кнопку **Ок.**
- выбираем подменю **2.Проводные УСО**. Нажимаем кнопку **Ок.**
- выбираем необходимый слот.

Нажимаем кнопку **Ок.**

Если производятся настройки во время привязки, то меню настроек будет доступно сразу.

В открывшемся списке доступны следующие параметры:

- **Название** - имя устройства;
- **Группа** - позволяет объединить устройства одной пожарной зоны;
- **Тип устройства*** - определяется автоматически;
- **Состояние*** - текущее состояние устройства (норма, потеря связи);

Режим обхода - включение/отключение режима обхода;

- **Связь*** - время с последнего выхода на связь;
- **Внешнее питание*** - напряжение внешней линии питания;
- **Линия ПЛС*** - напряжение линии ПЛС;
- **Серийный номер*** - серийный номер устройства;

Версия ПО* - версия программного

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.Расширители

Список устройств	Проводные УСО
1.По группам	#1: имя? T:21с ID:имя?
2.Проводные УСО	#2: имя? T:48с ID:имя?
3.Беспроводные УСО	#3: имя?

УСО #1	УСО #1
Название: имя?	ПЛС-РР
Группа: Нет группы	Состояние: норма
Тип устройства:	Режим обхода: нет

УСО #1	УСО #1
Связь: нет	27.0 В
Внешнее питание: T:5с	Линия ПЛС: 19.2 В
27.0 В	Серийный номер: 123456
УСО #1	Настройки устройства
Версия ПО: 123456	#1: имя? Настройки реакции
Меню датчика Удалить	Отправить Тест

обеспечения устройства;

- **Меню датчика** - дополнительное подменю устройства;
 - **Настройки устройства** - дополнительные настройки устройства (неактивны для расширителя)
 - **Настройки реакции** - настройка реакций на устройстве
 - **Отправить Тест** - отправка команды Тест на устройство
- **Удалить** - удаление устройства из ППК

ВНИМАНИЕ! Параметры, отмеченные *, не являются настраиваемыми и носят информационный характер.

Настройки реакций (меню Настройка реакций)

ВАЖНО! Список обязательных активных реакций для расширителя:

Кнопка тест - выдача сообщения на ППК при активации режима “Тест” с сохранением записи в архиве.

Тампер - выдача сообщения на ППК при вскрытии корпуса с сохранением в архиве.

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. После установки требуемых реакций нажать кнопку **Ок**.

Реакции
<input type="checkbox"/> Пожар1 от устр.
<input type="checkbox"/> Пожар2 от устр.
<input checked="" type="checkbox"/> Тампер
<input checked="" type="checkbox"/> Кнопка тест
<input type="checkbox"/> Разряд осн.бат.

Привязанные ПЛС-устройства можно найти как в списке проводных устройств, так и в списке расширителей, открыв в главном меню вкладку **УСО** и выбрав пункт **Расширители**. В открывшемся списке отображаются подключенные расширители к ППК.

УСО	RS485-расширитель
1.Список устройств	Тип:
2.Группы устройств	ПЛС-РР
3.Привязка устройств	Состояние:
4.Настройки	Вскрытие корпуса
5.Расширители	Питание:
УСО #11	
Тип устройства:	
ПЛС-РР	
Состояние:	
вскрытие корпуса	
Режим обхода:	

2.6.9. Подключение и настройка приводов клапанов ПП

Прибор управляет работой клапанов ПП любого типа: реверсивного, с возвратной пружиной или с электромагнитным фиксатором, контролирует линию питания привода клапана и линию контроля концевых выключателей.

Подключение приводов клапанов осуществляется только по схемам, приведенным в данном руководстве.

! *ВАЖНО! Резисторы из комплекта прибора необходимо подключать непосредственно к контактному устройству клапана ПП.*

Для подключения приводов клапанов ПП рекомендуется использовать огнестойкие монтажные кабели сечением от 0,75 мм² до 1,5 мм², например: КПСнг(А), Лоутокс, КунРС или другие марки, обладающие аналогичными параметрами.

Таблица 6 - Сопротивление линии связи

Положение клапана	Сопротивление
Открыт	9,2 кОм
Промежуточное	13,9 кОм
Закрыт	5,7 кОм

! *ВНИМАНИЕ! Включение питания привода производиться только после его подключения и настройки на приборе.*

! *ЗАПРЕЩЕНО! Включать питание привода с открытой крышкой прибора.*

Меню настройки привода клапана ПП

Для настроек клапана выбираем пункт
2.Настройки главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем пункт
4.Клапаны. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Выбираем из списка клапан, который необходимо настроить.

Настройки клапана включают в себя:

- **Название** - название клапана в системе.
- **Настройки включения** - параметры для запуска работы привода.
- **Настройки отключения** - параметры для возврата привода в исходное состояние.
- **Настройки управления** – параметры, при которых включается привод.
- **Режим работы** - параметры начального и конечного положения заслонки.

Клапаны	Настройки клапана
1.Клапан 1	1.Название: Клапан
2.Клапан 2	2.Настройки включения
3.Клапан 3	3.Настройки отключения
4.Клапан 4	4.Настройки управления
5.Клапан 5	

Настройки клапана
4.Настройки управления
5.Режим работы: закрыт-открыт
6.Контроль обр.связи: нет

- **Контроль обр. связи** - указывает требования к контролю обратной связи на линии L1 и L2 слаботочной части.

- Настройки включения** содержит следующие пункты:
- **Режим работы реле** - режим работы реле (импульсный, самовключение, на удержание)
 - **Контроль линии L1** - включение/отключение контроля линии;
 - **Время включения** - интервал времени подачи напряжения на L1.

ВАЖНО! Если L1 достигнет контрольного сопротивления на открытие, то подача напряжения питания прекратиться.

Настройки включения	
1.Режим работы реле: импульсный	
2.Контроль линии L1: да	
3.Время включения: 045 сек	
Режим работы реле:	нет (самовключение)
импульсный	на удержание
Настройки включения	
4.Время доудерж.реле: 45 сек	
5.Обратная связь: 04.7 кОм	

- **Время доудержания реле** - интервал времени необходимого на фиксацию реле после достижения контрольного сопротивления на открытие;
- **Обратная связь** - значение сопротивления линии L1 слаботочной части.

ВНИМАНИЕ! После установки значения сопротивления линии, необходимо произвести ее корректировку, для этого нужно перевести прибор в "Ручной режим" управления и произвести его запуск согласно п.3.2.6. В строке **Обратная связь** меню **Просмотр параметров** после открытия клапана отобразится реальное значение сопротивления. Его необходимо установить в строке **5.Обратная связь** меню **Настройки включения**.

ВАЖНО! Если контрольное сопротивление на L1 не будет достигнуто при открытии клапана, прибор выдаст неисправность клапана, которая будет отображаться в главном меню **1.Просмотр параметров** подменю **2.Неисправности**.

- Настройки отключения** содержит следующие пункты:
- **Режим работы реле** - режим работы реле (импульсный, самовключение, на удержание)
 - **Контроль линии L2** - включение/отключение контроля линии;
 - **Время отключения** - интервал времени подачи напряжения на L2

ВАЖНО! Если L2 достигнет контрольного сопротивления на закрытие, то подача напряжения питания прекратиться.

Настройки отключения	
1.Режим работы реле: импульсный	
2.Контроль линии L2: да	
3.Время отключения: 045 сек	
Режим работы реле:	нет (самовключение)
импульсный	на удержание
Настройки отключения	
4.Время доудерж.реле: 45 сек	
5.Обратная связь: 08.2 кОм	

- **Время доудержания реле** - интервал времени необходимого на фиксацию реле, после достижения контрольного сопротивления на закрытие;
- **Обратная связь** - значение сопротивления линии L2 слаботочной части.

ВНИМАНИЕ! После установки значения сопротивления линии, необходимо произвести ее корректировку. Реальное значение можно посмотреть в меню **Просмотр параметров**. Подробней описано в п.3.2.5

ВАЖНО! Если контрольное сопротивление на L2 не будет достигнуто при закрытии клапана, прибор выдаст неисправность клапана, которая будет отображаться в главном меню **1.Просмотр параметров** подменю **2.Неисправности**.

Настройки управления содержат следующие пункты:

- **Режим включения** - список реакций, при которых происходит включение привода. Также возможна установка номера события на включение привода. Настройка события подробно описана в п.2.7.7 данного руководства.

ВАЖНО! Если для клапана выбран флагсок "И свой 1-й пожар2", то остальные флагски будут отрабатывать только при активной тревоге свой "Пожар 2" на ПЛК. Если флагсок не установлен, то клапан будет работать с логикой ИЛИ.

Настройки управления	Настройки управления
1.Режим включения: 1 выбрано	0000 сек
2.Задержка включения: 0000 сек	3.Задержка отключения: 0000 сек
3.Задержка отключения: 0000 сек	4.Время раб.по пожару: 00000 сек
Режим включения	Режим включения
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2	<input checked="" type="checkbox"/> соб.при своем пож.
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2	<input type="checkbox"/> соб.при чужом пож.
<input type="checkbox"/> событие без пожара	<input checked="" type="checkbox"/> при своем событии
<input type="checkbox"/> соб.при своем пож.	<input type="checkbox"/> при чужом событии
<input type="checkbox"/> соб.при чужом пож.	<input checked="" type="checkbox"/> "И" свой 1-й пожар2

- **Задержка включения** - интервал времени на задержку включения привода после появления установленной реакции;
- **Задержка отключения** - интервал времени на задержку отключения привода после появления установленной реакции;
- **Время работы по пожару** - интервал времени нахождения привода в рабочем режиме. При установке времени 0 - привод будет находиться в рабочем состоянии до отключения сигнала "Пожар".

Режим работы - устанавливает начальное-конечное положение привода клапана.


Контроль обр.связи - устанавливает необходимость контроля линии.

Режим работы:	Настройки клапана
закрыт-открыт	4.Настройки управления
открыт-закрыт	5.Режим работы: закрыт-открыт
	6.Контроль обр.связи: нет

2.6.10.1 Подключение и настройка реверсивного привода

! **ВАЖНО!** Возможно использование аналогов реверсивных приводов, в которых при контроле линии L1 и L2 и подаче напряжения 220В на L1 и L2 происходит вращение вала в одну сторону.

Схема подключения реверсивного привода клапана ПП приведена на рисунке 7.



Номиналы резисторов:
 R1, R2 - 2 Вт - 56 кОм ±5%
 R3 - 0,5 Вт - 8,2 кОм ±5%
 R4 - 0,5 Вт - 1 кОм ±5%
 R5 - 0,5 Вт - 4,7 кОм ±5%

Рисунок 7 - Схема подключения реверсивного привода

Настройка реверсивного привода

Выбираем пункт меню **Настройки включения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** импульсный
- **Контроль линии L1:** да
- **Время включения:** 45 с
- **Время доудержания реле:** 45 с
- **Обратная связь:** 4,7 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Настройки отключения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** импульсный
- **Контроль линии L2:** да
- **Время отключения:** 45 с
- **Время доудержания реле:** 45 с
- **Обратная связь:** 8,2 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Настройки включения	Настройки включения
1.Режим работы реле: импульсный	045 сек
2.Контроль линии L1: да	4.Время доудерж.реле: 45 сек
3.Время включения:	5.Обратная связь: 04.7 кОм

Настройки отключения	Настройки отключения
1.Режим работы реле: импульсный	045 сек
2.Контроль линии L2: да	4.Время доудерж.реле: 45 сек
3.Время отключения:	5.Обратная связь: 08.2 кОм

Выбираем пункт меню **Настройки управления**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим включения:** Свой пожар 2
- **Задержка включения:** 0
- **Задержка отключения:** 0 с
- **Время работы по пожару:** 0 с

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Настройки управления	Настройки управления
1.Режим включения:	0000 сек
1 выбрано	3.Задержка отключения:
2.Задержка включения:	0000 сек
0000 сек	4.Время раб.по пожару:
3.Задержка отключения:	00000 сек

Выбираем пункт меню **Режим работы**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем режим **Закрыт-Открыт**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Режим работы:
закрыт-открыт
открыт-закрыт

Выбираем пункт меню **Контроль обр. связи**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем пункт **Да**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Контроль обр. связи:
нет
да

2.6.10.2 Подключение и настройка привода с электромагнитным фиксатором

Схема подключения привода клапана ПП с электромагнитным фиксатором приведена на рисунке 8.




Рисунок 8 - Схема подключения привода с электромагнитным фиксатором

Настройка привода с электромагнитным фиксатором

Выбираем пункт меню **Настройки включения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** импульсный
- **Контроль линии L1:** да
- **Время включения:** 10 с
- **Время доудержания реле:** 3 с
- **Обратная связь:** 4,7 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Настройки включения	Настройки включения
1.Режим работы реле: импульсный	010 сек
2.Контроль линии L1: да	03 сек
3.Время включения:	5.Обратная связь: 04.7 кОм

Выбираем пункт меню **Настройки отключения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** нет (самовыключение)
- **Контроль линии L2:** нет
- **Время отключения:** 45 с
- **Время доудержания реле:** 10 с
- **Обратная связь:** 8,2 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Настройки отключения	Настройки отключения
1.Режим работы реле: нет (самовыключение)	045 сек
2.Контроль линии L2: нет	10 сек
3.Время отключения:	5.Обратная связь: 08.2 кОм

Выбираем пункт меню **Настройки управления**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим включения:** Свой пожар 2
- **Задержка включения:** 0
- **Задержка отключения:** 0 с
- **Время работы по пожару:** 0 с

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Настройки управления	Настройки управления
1.Режим включения: 1 выбрано	0000 сек
2.Задержка включения: 0000 сек	3.Задержка отключения: 0000 сек
3.Задержка отключения: 0000 сек	4.Время раб.по пожару: 00000 сек

Выбираем пункт меню **Режим работы**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем режим **Закрыт-Открыт**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.


Режим работы:
закрыт-открыт
открыт-закрыт

Выбираем пункт меню **Контроль обр. связи**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем пункт **Да**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Контроль обр. связи:
нет
да


2.6.10.3 Подключение и настройка привода с возвратной пружиной

Схемы подключения привода клапана ПП с возвратной пружиной приведены на рисунках 9а и 9б.



Номиналы резисторов:
 R1 - 2 Вт - 56 кОм ±5%
 R2 - 0,5 Вт - 8,2 кОм ±5%
 R3 - 0,5 Вт - 1 кОм ±5%
 R4 - 0,5 Вт - 4,7 кОм ±5%

Рисунок 9а - Схема подключения привода с возвратной пружиной (пружина в нормальном режиме не взведена)



Номиналы резисторов:
 R1 - 0,5 Вт - 8,2 кОм ±5%
 R2 - 0,5 Вт - 1 кОм ±5%
 R3 - 0,5 Вт - 4,7 кОм ±5%

Рисунок 9б - Схема подключения привода с возвратной пружиной (пружина в нормальном режиме взведена, привод постоянно под напряжением)

Настройка привода с возвратной пружиной (пружина в нормальном режиме не взведена)
рисунок 9а

Выбираем пункт меню **Настройки включения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** на удержание
- **Контроль линии L1:** да
- **Время включения:** 45 с
- **Время доудержания реле:** не указывается
- **Обратная связь:** 5,7 кОм

Настройки включения	Настройки включения
1.Режим работы реле: на удержание	045 сек
2.Контроль линии L1:	4.Время доудерж.реле: 01 сек
да	5.Обратная связь: 05.7 кОм
3.Время включения:	

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Настройки отключения**.

Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** нет (самовыключение)
- **Контроль линии L2:** нет
- **Время отключения:** не указывается
- **Время доудержания реле:** не указывается
- **Обратная связь:** 9,2 кОм

Настройки отключения	Настройки отключения
1.Режим работы реле: нет (самовыключение)	045 сек
2.Контроль линии L2:	4.Время доудерж.реле: 03 сек
нет	5.Обратная связь: 09.2 кОм
3.Время отключения:	

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Настройки управления**.

Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим включения:** Свой пожар 2
- **Задержка включения:** 0
- **Задержка отключения:** 0 с
- **Время работы по пожару:** 0 с

Настройки управления	Настройки управления
1.Режим включения: 1 выбрано	0000 сек
2.Задержка включения: 0000 сек	3.Задержка отключения: 0000 сек
3.Задержка отключения: 0000 сек	4.Время раб.по пожару: 00000 сек

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Режим работы**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем режим **Закрыт-Открыт**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Режим работы:
закрыт-открыт
открыт-закрыт

Выбираем пункт меню **Контроль обр. связи**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем пункт **Да**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Контроль обр. связи:
нет
да

Настройка привода с возвратной пружиной (пружина в нормальном режиме взведена) рисунок 9б

Выбираем пункт меню **Настройки включения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** нет (самовыключение)
- **Контроль линии L1:** нет
- **Время включения:** не указывается
- **Время доудержания реле:** не указывается
- **Обратная связь:** 5,7 кОм

Настройки включения	
1.Режим работы реле:	045 сек
нет (самовключение)	
2.Контроль линии L1:	01 сек
нет	
3.Время включения:	5.Обратная связь:
	05.7 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Настройки отключения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим работы реле:** на удержание
- **Контроль линии L2:** нет
- **Время отключения:** 45 с
- **Время доудержания реле:** не указывается
- **Обратная связь:** 9,2 кОм

Настройки отключения	
1.Режим работы реле:	045 сек
на удержание	
2.Контроль линии L2:	03 сек
нет	
3.Время отключения:	5.Обратная связь:
	09.2 кОм

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Настройки управления**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем нужные пункты, нажимаем кнопку **Ок** и вводим данные.

- **Режим включения:** Свой пожар 2
- **Задержка включения:** 0
- **Задержка отключения:** 0 с
- **Время работы по пожару:** 0 с

Настройки управления	
1.Режим включения:	0000 сек
1 выбрано	
2.Задержка включения:	0000 сек
0000 сек	
3.Задержка отключения:	4.Время раб.по пожару:
	00000 сек

После заполнения всех пунктов нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт меню **Режим работы**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем режим **Закрыт-Открыт**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Режим работы:	
закрыт-открыт	
открыт-закрыт	

Выбираем пункт меню **Контроль обр. связи**. Нажимаем кнопку **Ок**. Затем выбираем пункт **Да**, нажимаем кнопку **Ок**. Для возврата в предыдущее меню нажимаем кнопку **X**.

Контроль обр. связи:	
нет	
да	

2.6.10. Подключение и настройка СОУЭ

Схема подключения линий световых и звуковых ОП к контактам “СОУЭ-1” и “СОУЭ-2” прибора показана на рисунке 10.




Рисунок 10 - Схема подключения СОУЭ

! *ВНИМАНИЕ! Не допускается подключение ОП с суммарным током потребления более 0,45 А на один канал.*

Подключение модуля коммутационного MK-1 к ОП представлено на рисунке 11.




Рисунок 11 - Схема подключения MK-1 к ОП

! *ВАЖНО! Подключение MK-1 производиться с соблюдением полярности и цветовой маркировке проводов.*

Настройка выхода СОУЭ

Для настроек выходов СОУЭ необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Далее выбираем пункт **3.Входы/выходы**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбираем пункт **3.СОУЭ 1** или **4.СОУЭ 2**, в зависимости от выхода который мы настраиваем. Нажимаем

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

кнопку **Ок.**

Входы/выходы
1.Вход 1
2.Вход 2
3.СОУЭ 1
4.СОУЭ 2
5.Сухие контакты

Настройки СОУЭ включают в себя:

- **Режим включения** - реакции системы, при которых будут включаться ОП; (логическое ИЛИ)
- **Номер события** – событие, при котором происходит запуск СОУЭ;
- **Дежурный режим** - настройки ОП при дежурном режиме;
- **Режим тревоги** - настройки ОП при срабатывании установленных реакций;
- **Контроль линии** - значение нормы сопротивления линии связи.

Выбираем пункт **Режим включения**.

Нажимаем кнопку **Ок.** Отмечаем в открывшемся списке реакции при которых будет происходить запуск СОУЭ.

Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре. После установки всех параметров нажимаем кнопку **Ок.**

ВАЖНО! Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.

Выбираем пункт **Дежурный режим**.

Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт **Режим**. Нажимаем кнопку **Ок.** Выбираем режим работы СОУЭ.

Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт **Задержка включения**.

Нажимаем кнопку **Ок.** Устанавливаем время на задержку возврата СОУЭ к дежурному режиму. После установки всех параметров нажимаем кнопку **X**.

Выбираем пункт **Режим тревоги**. Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт **Режим**. Нажимаем кнопку **Ок.** Устанавливаем значение мигание.

Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт **Время оповещения**.

Нажимаем кнопку **Ок.** Устанавливаем длительность свечения. Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт **Время паузы**. Нажимаем кнопку **Ок.** Устанавливаем время без

СОУЭ 1	СОУЭ 1
1.Режим включения:	001
4 выбрано	3.Дежурный режим
2.Номер события:	4.Режим тревоги
001	5.Контроль линии:
3.Дежурный режим	08.2 кОм

Режим включения	Режим включения
<input type="checkbox"/> тревога всегда	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2
<input type="checkbox"/> свой пожар 1	<input checked="" type="checkbox"/> свое событие
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2	<input checked="" type="checkbox"/> чужое событие
<input type="checkbox"/> чужой пожар 1	<input type="checkbox"/> своя неисправность
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2	<input type="checkbox"/> чужая неисправность

Дежурный режим	Режим:
1.Режим: отключен	отключен
2.Задержка включения: 0000 сек	включен мигание

Режим тревоги	Режим:
1.Режим: мигание	отключен
2.Время оповещения: 01.0 сек	включен мигание
3.Время паузы:	

свещения. Нажимаем кнопку **Ок.**
Нажимаем кнопку **X**.

Режим тревоги	01.0 сек
3.Время паузы:	01.0 сек
4.Задержка отключения:	0000 сек

2.6.11. Подключение и настройка СК

Схема подключения внешнего оборудования к СК прибора представлена на рисунке 12.




Рисунок 12 - Схема подключения к СК прибора

Настройка СК прибора

Для настроек выходов СК необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню.
Нажать кнопку **Ок.**

Далее выбираем пункт **3.Входы/выходы**.
Нажимаем кнопку **Ок.**
В открывшемся меню выбираем пункт
5.Сухие контакты. Нажимаем кнопку **Ок.**
Выбираем необходимый СК и нажимаем
кнопку **Ок.**

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Входы/выходы	Сухие контакты
1.Вход 1	1.Сухой контакт 1: 2 выбрано
2.Вход 2	2.Сухой контакт 2: 1 выбрано
3.СОУЭ 1	3.Инверсия контактов:
4.СОУЭ 2	
5.Сухие контакты	

После выбора настраиваемого СК, мы устанавливаем реакции, при которых будет происходить срабатывание.
Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре. После установки всех параметров нажимаем кнопку **Ок.**

ВАЖНО! Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.

Режим включения
<input checked="" type="checkbox"/> норма
<input type="checkbox"/> свой пожар 1
<input type="checkbox"/> чужой пожар 1
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2

Режим включения
<input type="checkbox"/> своя неисправность
<input type="checkbox"/> чужая неисправность
<input type="checkbox"/> работа от сети
<input type="checkbox"/> работа от батареи
<input checked="" type="checkbox"/> автоматика откл.

Для установки инверсии СК, выбираем пункт **3.Инверсия контактов**. Нажимаем кнопку **Ок**. В открывшемся списке выбираем СК для которых требуется установить инверсию. Выбор пунктов меню происходит кнопками ←→ на клавиатуре. После установки СК нажимаем кнопку **Ок**.

Сухие контакты	Инверсия контактов
2 выбрано	<input checked="" type="checkbox"/> Сухой контакт 1
2.Сухой контакт 2:	<input checked="" type="checkbox"/> Сухой контакт 2
1 выбрано	<input type="checkbox"/> Сухой контакт 3
3.Инверсия контактов:	<input type="checkbox"/> Сухой контакт 4
-2	<input type="checkbox"/> Сухой контакт 5

2.6.12. Подключение и настройка свободно программируемых входов

На приборе предусмотрено два свободно программируемых входов для подключения внешнего оборудования с выходами СК.

Подключение внешнего оборудования к свободно программируемым входам производиться с помощью коммутационных модулей МК-2.



ВАЖНО! Настройка СК внешних приборов производиться в соответствии с руководствами по эксплуатации этих устройств.

Схема подключения свободно программируемых входов представлена на рисунке 13.




Рисунок 13 - Схема подключения свободно программируемых входов

Настройка свободно программируемых входов

Для настроек входов необходимо выбрать пункт **2.Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Далее выбираем пункт **3.Входы/выходы**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся меню выбираем пункт **1.Вход 1** или **2.Вход 2** в зависимости от настраиваемого входа. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

- Для настройки доступны следующие параметры:
- **Контроль линии** - значение сопротивления в дежурном режиме
 - **Сигнал "Пожар"** - значение сопротивления в рабочем режиме
 - **Действие** - выбор действия, которое будет происходить при срабатывании СК подключаемого устройства:
 - нет - при срабатывании будет запускаться событие;
 - пожар 1 - при срабатывании поступит сигнал "Пожар 1";
 - пожар 2 - при срабатывании поступит сигнал "Пожар 2".

Вход 1
1.Контроль линии: 08.2 кОм
2.Сигнал "Пожар": 04.7 кОм
3.Действие:
Действие:
нет
пожар 1
пожар 2

Для установки значения параметров выбираем необходимый пункт. Нажимаем кнопку **Ок**. Вводим значение и нажимаем кнопку **Ок**.

2.7. Настройка событий и реакций

События - это действие, сформированное в системе пользователем или образовавшееся при возникновении определенных реакции, которое позволяет управлять устройствами пожарной сигнализации (приводами клапанов, СК, СОУЭ, ОП, входы 1,2) и режимом работы системы.

Настройка событий должна производиться только квалифицированным персоналом с учетом требований рабочей и проектной документации пожарной сигнализации и автоматики на объект.

Перед настройкой событий необходимо изучить данное руководство.

! ВАЖНО! В системе возможно устанавливать 255 событий на один ППК.
События устанавливаются в соответствии рабочей документации на объект.

2.7.1. Установка названия события

- Название события является его идентификатором в системе, поэтому, как правило, название содержит привязку к его источнику и локации. Для установки названия события необходимо:
- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Выбрать пункт **6.Настройки событий**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые событ..
5.Пожаротушение	6.Настройки событий

Выбираем пункт **Названия событий**.
 Нажимаем кнопку **Ок**.
 В открывшемся списке выбираем нужное событие и нажимаем кнопку **Ок**.
 Вводим название события. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения данных.

Настройка событий	Названия событий
Название событий	Событие 1
Генерация состояний	Событие 2
Локальные события	Событие 3
0 выбрано	
Фиксация при пожаре:	

2.7.2. Генерация состояния по событию

Генерация состояния позволяет установить, какое состояние прибора или системы будет запущено при появлении события на приборе.

Для установки генерации состояния необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **6.Настройки событий**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт **Генерация состояний**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке доступны следующие состояния, которые могут генерироваться событиями:

- **Пожар 2**
- **Работа**
- **Неисправность**
- **Авт.отключена**
- **Резерв.питание**

Выбираем необходимое состояние и нажимаем кнопку **Ок**.

Выбираем нужное событие с помощью кнопок $\leftarrow\uparrow\rightarrow\downarrow$

Нажимаем **1** если нужно активировать выбор и **0** если нужно снять активацию. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения действий

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые собы..
5.Пожаротушение	6.Настройки событий
Настройки событий	Генерация состояний
Названия событий	"Пожар 2":
Генерация состояний	0 выбрано
Локальные события:	"Работа":
0 выбрано	0 выбрано
Фиксация при пожаре:	"Неисправность":
Генерация состояний	Пожар 2
0 выбрано	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
"Авт.отключена":	0 выбрано
0 выбрано	
"Резерв.питание":	0 выбрано

2.7.3. Фиксация событий при пожаре

Фиксация событий при пожаре позволяет установить события, которые будут действовать при пожаре до его отключения.

Для установки фиксации события необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт **6.Настройки событий**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые собы..
5.Пожаротушение	6.Настройки событий

Выбираем пункт **Фиксация при пожаре**.
 Нажимаем кнопку **Ок**.
 В открывшемся списке выбираем нужное событие с помощью кнопок $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$
 Нажимаем **1** если нужно активировать выбор и **0** если нужно снять активацию. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения.

Настройки событий								Фиксация при пожаре							
Генерация состояний								1	2	3	4	5	6	7	8
Локальные события:								9	10	11	12	13	14	15	16
0 выбрано								17	18	19	20	21	22	23	24
Фиксация при пожаре:								25	26	27	28	29	30	31	32
0 выбрано								33	34	35	36	37	38	39	40
								41	42	43	44	45	46	47	48
								49	50	51	52	53	54	55	56
								57	58	59	60	61	62	63	64

2.7.4. Установка локальных событий

Если событие должно быть локальным (действовать только на данном приборе без передачи и приема из CAN шины), то событие отмечается в таблице локальных событий. Для этого:

- выбираем пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем пункт **6.Настройки событий**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем пункт **Локальные события**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- выбираем нужное событие с помощью $\leftarrow \uparrow \rightarrow \downarrow$
- нажимаем **1** если нужно активировать выбор и **0**, если нужно снять активацию. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	2.Реакции (выходы)
2.Настройки	3.Логические сборки
3.УСО	4.Активные события
4.События и реакции	5.Используемые событи..
5.Пожаротушение	6.Настройки событий
Настройки событий	Локальные события
Названия событий	1 2 3 4 5 6 7 8
Генерация состояний	9 10 11 12 13 14 15 16
Локальные события:	17 18 19 20 21 22 23 24
0 выбрано	25 26 27 28 29 30 31 32
Фиксация при пожаре:	33 34 35 36 37 38 39 40
	41 42 43 44 45 46 47 48
	49 50 51 52 53 54 55 56
	57 58 59 60 61 62 63 64

2.7.5. Установка события от УДП

Для установки генерации события от УДП необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **3.Беспроводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Меню датчика**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Настройки реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- в открывшемся списке активировать пункт **Генерация события**. Активация пунктов происходит стрелками $\leftarrow \rightarrow$ на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения значения.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Пожаротушение	5.RS485-расширители
Список устройств	Беспроводные УСО
1.По группам	#1: ИПД 1 T:456с ID:ИПД 1
2.Проводные УСО	#2: ИПД 2 T:456с ID:ИПД 2
3.Беспроводные УСО	#3: ИПР 1
УСО #3	Настройки устройства
000003	Настройки реакции
Версия ПО:	

Меню датчика	
Удалить	

ВАЖНО! Если при срабатывании извещателя должно запускаться только событие, то рекомендуется отключить другие реакции.

После установки реакции мы автоматически попадаем в предыдущее меню. Выбираем пункт **Событие**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся меню вводим номер события, которое будет запускаться. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения настроек.

Настройки реакции	Реакции
	4 выбрано
<input checked="" type="checkbox"/> Разряд рез.бат.	
<input type="checkbox"/> Пожар1 от ППК	
<input type="checkbox"/> Пожар2 от ППК	
<input checked="" type="checkbox"/> Генерация события	
<input type="checkbox"/> Запыленность	
Настройки реакции	Событие:
	6 выбрано
<input type="checkbox"/> Событие:	
001	
0 0 1	

2.7.6. Установка события для включения СОУЭ

Для активации выхода СОУЭ по событию необходимо:

- Выбирать пункт главного меню
 - 2.Настройки.** Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Выбираем пункт **3.Входы/выходы**.
- Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Выбираем необходимый выход СОУЭ.
Нажимаем кнопку **Ок**.

Входы/выходы
1.Вход 1
2.Вход 2
3.СОУЭ 1
4.СОУЭ 2
5.Сухие контакты

Выбираем пункт раздела **1.Режим включения**. Нажимаем кнопку **Ок**. Активируем кнопкой → режимы **Свое событие** и **Чужое событие**. Нажимаем кнопку **Ок**.

ВАЖНО! Для выбранных реакций действует логическое ИЛИ.

Автоматически переходим к предыдущему разделу меню.

ВАЖНО! Если выход СОУЭ должен активироваться только локальным событием, то активируется только режим **Свое событие**.

СОУЭ 1	Режим включения
1.Режим включения:	<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2
	<input type="checkbox"/> чужой пожар 1
2.Номер события:	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2
	<input checked="" type="checkbox"/> свое событие
3.Дежурный режим	<input checked="" type="checkbox"/> чужое событие

Выбираем пункт меню **2.Номер события**. Нажимаем кнопку **Ок**. Устанавливаем номер события, которым активируется данный выход СОУЭ.

СОУЭ 1	Событие:
1.Режим включения:	2 выбрано
	000
2.Номер события:	000
3.Дежурный режим	0 0 1

2.7.7. Установка события для включения привода клапана

Для активации привода клапана по событию необходимо:

- Выбирать пункт главного меню
- 2.Настройки.** Нажимаем кнопку **Ок.**
- Выбираем пункт **4.Клапаны.** Нажимаем кнопку **Ок.**

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть

Выбираем необходимый **Клапан.** Нажимаем кнопку **Ок.**

Выбираем пункт меню **4.Настройки управления** и нажимаем кнопку **Ок.**

Клапаны	Настройки клапана
1.Клапан 1	1.Название: Клапан
2.Клапан 2	2.Настройки включения
3.Клапан 3	3.Настройки отключения
4.Клапан 4	4.Настройки управления
5.Клапан 5	

Выбираем пункт раздела **1.Режим включения.** Нажимаем кнопку **Ок.**

Активируем кнопкой → режимы **При своем событии** и **При чужом событии.** Нажимаем кнопку **Ок.**

Автоматически переходим к предыдущему разделу меню.

ВАЖНО! Если привод клапана должен активироваться только локальным событием, то активируется только режим **При своем событии.**

Настройки управления	Режим включения
1.Режим включения: 8 выбрано	<input checked="" type="checkbox"/> соб.при своем пож. <input checked="" type="checkbox"/> соб.при чужом пож. <input checked="" type="checkbox"/> при своем событии <input checked="" type="checkbox"/> при чужом событии <input checked="" type="checkbox"/> только свой пожар 2
Номер события: 001	
3.Задержка включения:	

Выбираем пункт меню **2.Номер события.** Нажимаем кнопку **Ок.**

Устанавливаем номер события, которым активируется данный привод клапана.

Нажимаем кнопку **Ок.**

Настройки управления	Событие:
1.Режим включения: 8 выбрано	
Номер события: 001	0 0 1
3.Задержка включения:	

2.7.8. Установка события для активации СК

Для установки события, по которому происходит активация СК, необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок.**
- Выбираем пункт **2.Реакции (выходы).** Нажимаем кнопку **Ок.**

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	2.Реакции (выходы)
3.УСО	3.Логические сборки
4.События и реакции	4.Активные события
5.Пожаротушение	5.Используемые event..

В открывшемся списке выбираем необходимый **Выход СК**. Нажимаем кнопку **Ок**. Выбираем пункт **Настройка**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В настройках выбираем пункт **1.Номер события**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Вводим номер события, которое будет активировать СК. Нажимаем кнопку **Ок**.

Реакции	Выход "СК 1"
1.Выход "СОУЭ 1"	Состояние:
2.Выход "СОУЭ 2"	отключен
3.Выход "СК 1"	Настройка
4.Выход "СК 2"	
5.Выход "СК 3"	
Настройка	1.Номер события:
1.Номер события:	000
2.Режим включения:	0 1 0 5 выбрано

2.7.9. Логические сборки

Логические сборки предназначены для создания новых событий в системе на основе уже имеющихся, с использованием логических операций.

Логические сборки включают в себя логические операции:

- **И** - сборка выполняется, когда сработают все выбранные события
- **ИЛИ** - сборка выполняется, когда сработает хотя бы одно выбранное событие;
- **ИЛИ-НЕ** - сборка работает, пока не активны все выбранные события.

В приборе предусмотрена возможность настройки 16 логических сборок.



ВАЖНО! Каждая сборка является новым событием в системе, это надо учитывать при внесении событий, так как количество событий в системе ограничено.

Для установки логических сборок, необходимо:

- Выбрать пункт **4.События и реакции** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт **3.Логические сборки**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке выбираем необходимую **Сборку**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Для каждой сборки доступны следующие настройки:

- **Операция** - логическая операция, по которой будут обрабатываться события выбранного множества;
- **События** - список событий, которые формируют логическое множество;
- **Условия работы** – реакции, при котором будет срабатывать сборка;
- **Задержка включения** - время на задержку срабатывания сборки;
- **Задержка отключения** - время на задержку отключения сборки;
- **Генерация события** - событие, которое будет сформировано при выполнении всех настроенных условий.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	2.Реакции (выходы)
3.УСО	3.Логические сборки
4.События и реакции	4.Активные события
5.Пожаротушение	5.Используемые собы..

Логические сборки	Логическая сборка
Сборка 1	Операция: логическое "И"
не настроена	
Сборка 2	События: 0 выбрано
не настроена	
Сборка 3	Условия работы:

Логическая сборка	Логическая сборка
Условия работы:	000.0 сек
8 выбрано	
Задержка включения:	000.0 сек
000.0 сек	
Задержка отключения:	000

Выбираем пункт **Операция**. Нажимаем кнопку **Ок**.
В появившемся списке доступны следующие логические операции:

- **И** - сборка выполняется, когда сработают все выбранные события;

- **ИЛИ** - сборка выполняется, когда сработает хотя бы одно выбранное событие;
- **ИЛИ-НЕ** - сборка работает, пока не активны все выбранные события;
- **НЕТ** - нет логической операции для обработки выбранных событий.

Выбираем необходимую логическую операцию и нажимаем кнопку **Ок**.

Выбираем пункт **События** меню **Логическая сборка**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Выбираем номера событий, которые будут обрабатываться в сборке.

Нажимаем **1** если нужно активировать выбор и **0** если нужно снять активацию. Нажимаем кнопку **Ок** для сохранения действий.

Выбираем пункт **Условия работы** меню **Логическая сборка**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке отображаются реакции, при которых происходит запуск обработки логической сборки.

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Логическая сборка	Операция:
Операция:	нет
	логическое "ИЛИ-НЕ"
События:	логическое "И"
	логическое "ИЛИ"
Условия работы:	логическое "ИЛИ-НЕ"

Логическая сборка	Выбор событий
События:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Условия работы:	0 выбрано
	8 выбрано
Задержка включения:	

Логическая сборка	Условия работы
Условия работы:	8 выбрано
Задержка включения:	000.0 сек
Задержка отключения:	
Условия работы	Условия работы
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 1	<input checked="" type="checkbox"/> нет своего пожара 2
<input checked="" type="checkbox"/> нет своего пожара 1	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 1
<input checked="" type="checkbox"/> свой пожар 2	<input checked="" type="checkbox"/> нет чужого пожара 1
<input checked="" type="checkbox"/> нет своего пожара 2	<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 2
<input checked="" type="checkbox"/> чужой пожар 1	<input checked="" type="checkbox"/> нет чужого пожара 2

Логическая сборка	Задержка включения:
Задержка включения:	000.0 сек
Задержка отключения:	
Генерация события:	000.0 сек
Логическая сборка	Задержка отключения:

Логическая сборка	Задержка отключения:
	000.0 сек
Задержка отключения:	000.0 сек
Генерация события:	000.0 сек
Логическая сборка	Задержка отключения:

Выбираем пункт **Задержка включения** меню **Логическая сборка**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Устанавливаем время задержки включения логической сборки. Нажимаем кнопку **Ок**.

Выбираем пункт **Задержка отключения** меню **Логическая сборка**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Устанавливаем время задержки отключения логической сборки. Нажимаем кнопку **Ок**.

Выбираем пункт **Генерация события** меню **Логическая сборка**. Нажимаем кнопку **Ок**. Вводим номер события, которое будет генерироваться при выполнении всех настроенных условий. Нажимаем кнопку **Ок**.

Логическая сборка	Генерация события:
000.0 сек	
Задержка отключения:	
000.0 сек	
Генерация события:	
000	0 0 0

2.7.10. Просмотр активных событий

Для просмотра активных событий на ППК, необходимо:

- Выбирать пункт главного меню **4.События и реакции**. Нажать кнопку **Ок**.
- Выбрать пункт подменю **4.Активные события**. Нажать кнопку **Ок**.

Мы можем просматривать:

- **Все события** - все активные события в системе;
- **Свои события** - активные события, установленные на данном приборе;
- **Чужие события** - активные события других приборов, которые действуют на данном приборе.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	2.Реакции (выходы)
3.УСО	3.Логические сборки
4.События и реакции	4.Активные события
5.Пожаротушение	5.Используемые событ..

Активные события	Активные события
1.Все события	1.По номерам (таблица)
2.Свои события	2.По названию
3.Чужие события	

Выбираем нужный список и нажимаем кнопку **Ок**.

События можно просматривать по номерам и по названию.

2.7.11. Просмотр используемых событий

Для проверки используемых (занятых) событий на ППК, необходимо:

- Выбирать пункт главного меню **4.События и реакции**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт подменю **5.Используемые события**. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке красным отмечены события, которые уже используются в системе. После проверки списка событий нажимаем кнопку **Домой** для возврата в главное меню.

Главное меню	События и реакции
1.Просмотр параметров	1.Входы событий
2.Настройки	2.Реакции (выходы)
3.УСО	3.Логические сборки
4.События и реакции	4.Активные события
5.Пожаротушение	5.Используемые событ..

Используемые события							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

2.7.12. Настройка события при сигнале “1-й Пожар 2”

При появлении сигнала “1-й Пожар 2” на приборе может генерироваться событие.

Для генерации события при возникновения сигнала “1-й Пожар 2” необходимо:

- Выбираем пункт главного меню
- 2.Настройки.** Нажимаем кнопку **Ок.**
- Выбираем пункт **1.Пожар1->Пожар2.**
- Нажимаем кнопку **Ок.**
- Выбираем пункт **3.Соб.”Свой 1-й Пож2”,** если требуется установить событие после возникновения сигнала Пожар 2 на текущем ППК или сигнала поступившего с ППК выбранного в настройках Внешней сети с соответствующими параметрами.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть
	Пожар1->Пожар2
	0060 сек
	3.Соб.”Свой 1-й Пож2”: 000
	4.Соб.”Чужой 1-й Пож2”: 000

- Выбираем пункт **4.Соб.”Чужой 1-й Пож2”,** если требуется установить событие после возникновения сигнала Пожар 2 с других устройств сети.
- Нажимаем кнопку **Ок.**
- Устанавливаем значение события. Нажимаем кнопку **Ок.**

2.7.13. Настройка пожаротушения на приборе

Для настройки пожаротушения на приборе необходимо:

- выбрать пункт **Пожаротушение** в главном меню. Нажать кнопку **Ок.**
- выбрать **Направление** для настройки пожаротушения. Нажать кнопку **Ок.** Всего доступна настройка десяти направлений.

Главное меню	Пожаротушение
1.Просмотр параметров	Направление 1: авт. отключена
2.Настройки	Направление 2: авт. отключена
3.УСО	Направление 3:
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	

В меню настроек **Направление ПТ** доступны следующие параметры:

- **Название** - название направление ПТ
- **Активация** - установка события или группы УСО, которые активируют направление ПТ
- **Блокировка** - установка событий, которые блокируют запуск ПТ.
- **Задержка запуска** - время на задержку запуска пожаротушения после его активации
- **Задержка остановки** - время на задержку остановки после его блокировки
- **Генерация события** - установка события, которое будет сгенерировано после запуска ПТ

Направление ПТ
Название: ПТ 1
Активация
Блокировка
Задержка запуска:
Направление ПТ
0000 сек
Задержка останова:
0000 сек
Генерация события:
000

Активация ПТ	Выбор УСО:
Выбор УСО: 0 выбрано	<input type="checkbox"/> Слот 1: ИПД 1 <input checked="" type="checkbox"/> Слот 2: ИПД 2 <input type="checkbox"/> Слот 3: ИПР 1 <input type="checkbox"/> Слот 4: ИПР 2 <input type="checkbox"/> Слот 5: ОР 1
Условия: 0 выбрано	

Для установки активации направления ПТ, необходимо выбрать пункт меню **Активация**. Нажать кнопку **Ок.**

Выбрать УСО и условие активации (**2 и более Пожар 1, Пожар 2, Зона 1, Зона 2**) и нажать

кнопку **Ок.**

Условия
<input checked="" type="checkbox"/> 2 и более Пожар 1
<input type="checkbox"/> Пожар 2
<input type="checkbox"/> Зона 1
<input type="checkbox"/> Зона 2

ВАЖНО! Для установленного условия и группы УСО действует логическое ИЛИ.

Для установки событий, которые блокируют запуск ПТ необходимо выбрать пункт меню **Блокировка**. Нажать кнопку **Ок.**

Выбрать тип состояния для блокировки (Игнорировать, Блокир, если неактивна, Блокир, если активна). Выбрать **УСО** для блокировки.

Нажать кнопку **Ок.**

Блокировка
Выбор УСО:
0 выбрано
Зона 1:
Игнорировать
Зона 2:

Выбор УСО:
<input checked="" type="checkbox"/> Слот 1: ИПД 1
<input checked="" type="checkbox"/> Слот 2: ИПД 2
<input type="checkbox"/> Слот 3: ИПР 1
<input type="checkbox"/> Слот 4: ИПР 2
<input type="checkbox"/> Слот 5: ОР 1

Зона 1:
Игнорировать
Блокир, если неактивна
Блокир, если активна

ВАЖНО! Для установленных событий действует логическое И.

Зона 1 генерируется устройствами: УДП-1П, УДП-2Д, УДП-3А, АМР-4, АР.

Зона 2 генерируется устройствами: АМР-4, АР.

ДО в системах с ППК 02-250 не используются, тогда, какую зону будет генерировать устройство, зависит от настройки реакций ППК на это устройство. Так, каждый из четырех входов АМР-4 и вход АР можно настроить на генерацию и Зоны 1, и Зоны 2 одновременно. УДП-1П/2Д/3А могут генерировать только **Зону 1**.

Зона ПТ блокируется, если пропадает связь с **УСО**, которое должно генерировать блокировку.

Одним из направлений ПТ является **Генерация событий**:

- **Автоматика отключена**: событие с указанным номером активно, если направление ПТ находится в состоянии "Автоматика отключена". Автоматика отключается с помощью кнопки "СТОП" на ППК. Если направление ПТ находится в любом другом состоянии, событие деактивируется.

- **Обратный отсчет**: событие с указанным номером активно, если была команда на запуск направления ПТ, отсутствуют блокировки и задана задержка запуска направления. Событие остается активным в течение всего интервала задержки и деактивируется по окончании задержки, либо при возникновении блокировки или отключении автоматики.

- **Останов пуска**: событие с указанным номером активируется, если во время обратного отсчета, либо работы направления сработала блокировка направления ПТ. Событие деактивируется, если снята блокировка и заново подана команда на запуск ПТ с помощью кнопки "ПУСК" на ППК.

- **Неисправность**: событие с указанным номером активируется, если любое из УСО, используемых для активации или блокировки направления ПТ, находится в состоянии неисправности.

Деактивируется, соответственно, при устранении неисправностей. При этом неисправность никак не влияет на работу направления ПТ.

Направление ПТ
Задержка запуска:
0000 сек
Активация
Блокировка
Генерация событий

Генерация событий
Автоматика отключена:
000
Обратный отсчёт:
000
Останов пуска:

- **Пуск направления:** событие с указанным номером активируется, если автоматика направления ПТ включена, получена команда на запуск направления ПТ, нет активных блокировок, и закончилась задержка запуска, в случае, если она настроена. Т.е. направление ПТ находится в рабочем режиме. Событие деактивируется при возникновении блокировок или отключении автоматики.

Генерация событий	255
Неисправность:	255
Пуск направления:	255

2.7.14. Ручной запуск и отключение пожаротушения

Для запуска пожаротушения в системе с прибора, необходимо произвести нажатие на кнопку “ПУСК”. В открывшемся меню выбираем направление ПТ которое необходимо запустить и нажимаем кнопку **Ок**.

Для запуска всех направлений одновременно необходимо произвести двойное нажатие на кнопку “ПУСК” с интервалом 1 секунда.

Для отключения пожаротушения в системе с прибора, необходимо произвести нажатие на кнопку “СТОП”. В открывшемся меню выбираем направление ПТ которое необходимо остановить и нажимаем кнопку **Ок**.

Для остановки всех направлений одновременно необходимо произвести двойное нажатие на кнопку “СТОП” с интервалом 1 секунда.

Ручной пуск ПТ	
ПТ 1	Остановлено
ПТ 2	Остановлено
ПТ 3	Остановлено

Ручной пуск ПТ	
ПТ 1	Ручной пуск
ПТ 2	Остановлено
ПТ 3	Остановлено

Пауза ПТ	
ПТ 1	Ручной пуск
ПТ 2	Остановлено
ПТ 3	Остановлено

Пауза ПТ	
ПТ 1	Остановлено
ПТ 2	Остановлено
ПТ 3	Остановлено

2.7.15. Настройка ручного отключения портов

Для настройки ручного отключения портов необходимо выбрать вкладку **Настройки** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Выбрать пункт **Отключение портов**. Нажать кнопку **Ок**.

В появившемся списке портов выбрать необходимые.

Активация пунктов происходит стрелками ← → на клавиатуре ППК. Нажать кнопку **Ок** для сохранения изменений.

Главное меню	
1.Просмотр параметров	
2.Настройки	
3.УСО	
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	

Настройки	
6.WiFi-сеть	
7.Отключение портов	
2 отключено	
8.Шаблоны ввода	
9.Экран	

Отключение портов	
<input checked="" type="checkbox"/>	CAN #1
<input type="checkbox"/>	CAN #2
<input type="checkbox"/>	RS485 #1
<input type="checkbox"/>	RS485 #2
<input checked="" type="checkbox"/>	ПЛС #1

2.7.14. Настройка уровней доступа

Для настройки уровней доступа прибора необходимо:

- выбрать пункт **Настройки** в главном меню. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать **Уровни доступа**. Нажать кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	05.08.22
2.Настройки	12.Время: 08:07:10
3.УСО	13.Уровни доступа
4.События и реакции	14.Язык ППК (language)
5.Пожаротушение	

Настройки доступны по трем уровням:

- **дежурный** – на данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы прибора;
- просмотр всех актуальных на текущий момент времени сообщений, с доступом к архиву событий, без возможности его изменения;
- отключение звука встроенного звукового сигнализатора;

Клавиатура	Клавиатура
1.PIN Дежурный:	1234
0000	3.PIN Обслуживающий:
2.PIN Ответственный:	4321
1234	3.PIN Обслуживающий:
	4.Время блокировки: 0060 сек

- **ответственный** – предназначен для принятия мер по поступившим событиям и предназначен для ответственного за обеспечение пожарной безопасности объекта. На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

- выполнение функций, доступных на уровне “Дежурный”;
- сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами работы;
- пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств;
- тестирование оптической индикации, буквенно-цифрового дисплея и встроенной звуковой сигнализации;
- временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств;

- **обслуживающий** – предназначен для осуществления технического обслуживания, а также программирования и настройки (для обслуживающих организаций). На данном уровне доступа возможно выполнение следующих функций:

- осуществление функций, доступных на уровнях “Дежурный” и “Ответственный”;
- считывание параметров;
- изменение параметров конфигурации;
- обновление или изменение программного обеспечения;
- обновление паролей для всех уровней доступа;
- ремонт, не требующий возврата технического средства на предприятие-изготовитель.

После выбора пункта **Время блокировки** и нажатия кнопки **Ок**, появляется возможность ввода значения в секундах, по истечению которого клавиатура будет заблокирована. Нажать **Ок** для сохранения данных.

Также заблокировать клавиатуру, выйдя тем самым из какого-либо уровня доступа, можно удерживая клавишу **“0”**.

Некоторые пункты меню могут быть

неактивны для определенных уровней доступа. Такие пункты, как правило, не выделены цветом. Недоступный пункт меню может активизироваться только пользователь, наделенный такими правами.

Для активации доступа необходимо:

- выбрать недоступный пункт меню. Нажать кнопку **Ок**.
- ввести PIN-код. Нажать кнопку **Ок**.

ВНИМАНИЕ! В случае утери pin-кода необходимо связаться с технической поддержкой компании “Rubetek”.

2.8. Обновление программного обеспечения

ВАЖНО! Обновление ПО может быть произведено одновременно у всех приборов, подключенных в одну CAN сеть. Для этого необходимо обновить ПО у любого из приборов, подключенных к текущей CAN сети, а затем запустить клонирование ПО согласно п.2.10 данного руководства.

Для обновления ПО потребуются:

- адаптер USB-RS485;
- провода для подключения адаптера к ППК;
- ПК;
- ПО “Rubetek-Инженер”.



ВАЖНО! Все необходимое программное обеспечение можно скачать на официальном сайте компании “RUBETEK”.

ВАЖНО! Загрузка ПО производится при выключенном питании ППК и с соблюдением распиновки A B на разъеме RS-485.

Для обновления ПО необходимо отключить основное и резервное питание ППК и подключить адаптер RS-485 к ППК с соблюдением распиновки А В (рисунок 14). Далее подключить адаптер к USB-порту ноутбука или компьютера.

Главное меню	Введите PIN-код
1.Просмотр параметров	
2.Настройки	
3.УСО	
4.События и реакции	
5.Пожаротушение	




Рисунок 14 – Схема подключения адаптера USB-RS485

Далее необходимо запустить на ПК программу ПО “Rubetek-Инженер” и выбрать раздел Прошивка ППК (рисунок 15).




Рисунок 15 – Выбор файла ПО

- вкладке **Устройство** выбрать Сом-порт в который подключен интерфейс RS-485
- выбрать файл прошивки нажав кнопку **Browse**, после чего указать путь к файлу, выбрать необходимый файл и нажать кнопку **Открыть**.
- нажать кнопку **Прошить**. Будет запущен процесс прошивки.
- по окончанию процесса обновления в нижнем правом углу экрана появится информационное сообщение “Прошивка ППК успешно завершена”.

После успешной загрузки отключить питание ППК, отключить от ППК адаптер RS-485. Подключить резервное и основное питание ППК и дождаться загрузки устройства.

! **ВАЖНО!** Обновление ПО для ИП, ОП, ДО и РР, подключенных к прибору, производится по FOTA. По умолчанию автообновление выключено. Активация производится согласно п.2.11 данного руководства.

2.9. Клонирование ПО приборов по CAN интерфейсу

Для клонирования ПО прибора на другие приборы подключенные по CAN шине необходимо:

- Выбираем пункт **2.Настройка** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт подменю **5.Внешняя сеть**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт **11.Клонирование**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт да. Нажимаем кнопку **Ок**.

Главное меню	Настройки
1.Просмотр параметров	1.Пожар1 ->Пожар2
2.Настройки	2.ИБП
3.УСО	3.Входы/выходы
4.События и реакции	4.Клапаны
5.Пожаротушение	5.Внешняя сеть
Внешняя сеть	Клонирование
0 выбрано	Состояние службы: Мастер, 0 готовы
9.Реакция на отд.ППК	Запустить клонирование
10.Таймаут связи: 120 мин	Остановить клонирован...
11.Клонирование	

Для запуска процесса клонирования прошивки на ППК-Slave по CAN-сети необходимо выбрать пункт **Запустить клонирование**. На ППК-Master отобразится информация о процессе загрузки.

Процесс клонирования прошивки можно остановить на ППК-Master (для всех ППК). В этом случае ППК-Slave снова перейдут в режим ожидания прошивки.

После успешного обновления прошивки методом клонирования ППК-Slave перезапустятся, и возникнет сообщение об ошибке чтения временных параметров

ВАЖНО! Запрос действует 10 секунд, после этого прибор вернется к предыдущему меню **5.Внешняя сеть**.

На дисплее прибора отобразится количество ППК в текущей CAN-сети, готовых к клонированию ПО.

ВАЖНО!

- а) все ППК в текущей CAN-сети должны иметь уникальный сетевой номер;*
- б) все ППК в текущей CAN-сети должны быть в дежурном режиме (на ППК в режиме “Пожар” ПО не клонируется).*

Список готовых ППК
1. ППК 1
2. ППК 2
3. ППК 3
4. ППК 4
17. ППК 17
Клонирование
Состояние службы: Остановлено
Запустить клонирование
Остановить клонирован...
Ошибка
Ошибка чтения временных параметров !
Возможно, требуется замена батареек !

При обнаружении всех ППК нажать кнопку [V] - для перевода в режим клонирования, или [X] - для отмены клонирования.

2.10. Обновление ПО на беспроводных УСО

Активация режима обновления на отдельном датчике

Для активации режима обновления ПО устройства необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **1.Список устройств**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **3.Беспроводные УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать необходимое устройство. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Версия ПО**. Нажать кнопку **Ок**, при этом в строке появиться метка **(обн)**

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	1.Список устройств
2.Настройки	2.Группы устройств
3.УСО	3.Привязка устройств
4.События и реакции	4.Настройки
5.Архив	5.RF-расширители
Список устройств	Беспроводные УСО
1.По группам	#1: ДО1 T:456с ID: ДО1
2.Проводные УСО	#1: ДО 2 T:456с ID: ДО 2
3.Беспроводные УСО	#1: ДО 3

После загрузки новой версии ПО на ППК, прошивка датчика будет обновлена.

ВАЖНО! Процесс загрузки/обновления ПО на ППК описан в п. 2.8 данного руководства

УСО #1
Версия ПО:
19.18 (обн)
Настройки устройства
Настройки реакции
Удалить

Активация режима обновления на всех подключенных беспроводных УСО

Для активации режима обновления ПО необходимо:

- выбрать раздел главного меню **3.УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать раздел подменю **7.Обновление УСО**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **Обновление всех**. Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать пункт **разрешено**. Нажать кнопку **Ок**. По умолчанию автообновление запрещено.

Главное меню	УСО
1.Просмотр параметров	4.Настройки
2.Настройки	5.RF-расширители
3.УСО	6.Линия ПЛС: неисправность
4.События и реакции	7.Обновление УСО
5.Архив	
Обновление УСО	Обновление всех:
Обновление всех:	запрещено
	запрещено
Версия ИПР:	разрешено
	2020-9(1)
Версия ИПД:	

После загрузки ПО (прошивки прибора и прошивки УСО) на ППК, ППК произведет его копирование на подключенные к нему РР. При выходе на связь с датчиками ППК будет сверять версию ПО на датчике с загруженной версией. Если версия ПО на датчике более ранняя, то ППК или РР будет передавать новую версию на датчик.

При обновлении ПО на датчике индикатор мерцает красным цветом. После успешного обновления датчик перейдет в дежурный режим.

Время обновления ПО для одного датчика составляет не более 30 с.

2.11. Выгрузка дампа прибора

! ***ВАЖНО!** Дамп выгружается только с ППК. Логирование производится только с ППК в режиме Пульт.*

Для подключения к прибору необходимы:

- ПО “Rubetek-Инженер”;
- ПК находящийся в одной локальной сети с RA-20.

ВАЖНО! Все программное обеспечение можно скачать с официального сайта “RUBETEK”.

Для снятия дампа необходимо (рисунок 16):

- запустить на ПК программу ПО “Rubetek-Инженер” и перейти в раздел конфиг;
- указать необходимые данные для выгрузки дампа, в блоке Настройки;
- выбрать необходимый ППК и нажать кнопку Скачать конфигурацию в блоке Текущее устройство;
- для загрузки новой конфигурации необходимо выбрать файл на локальном диске, для этого нажать на кнопку Browse, в проводнике указать загружаемый файл и нажать кнопку открыть. После этого нажать кнопку Залить конфигурацию;
- для клонирования текущей конфигурации на другие ППК, находящиеся в одной САН сети с текущим прибором, необходимо отметить их в списке блока Клонировать и нажать кнопку Клонировать с устройства.




Рисунок 16 - Выгрузка дампа

3. Техническое обслуживание

3.1. Меры безопасности

- 3.1.14. При эксплуатации устройства необходимо руководствоваться РД 78.145-93 "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" и требованиями настоящего руководства.
- 3.1.15. При проведении монтажных работ линии основного и резервного питания 24 В и питания клапанов ПП 220 В должны быть обесточены!

- 3.1.16. К работам по монтажу, установке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и допуск к работам с электроустановками до 1000 В.
- 3.1.17. Монтаж прибора, смену предохранителей, а также профилактические работы и осмотр производить только после отключения прибора от сети 220 В и источников основного и резервного питания 24 В. Данное требование распространяется и на работы по обслуживанию и проверке состояния прибора.
- 3.1.18. Электрические провода должны быть предохранены от возможного нарушения изоляции в местах огибания металлических кромок. Запрещается использовать самодельные предохранители и предохранители, не соответствующие номинальному значению.
- 3.1.19. Для обеспечения безопасности при эксплуатации прибора запрещается:
 - производить любые работы с прибором при подключенном напряжении AC 220 В и DC 24 В;
 - производить эксплуатацию прибора с поврежденной изоляцией проводов.

3.2. Проверка работоспособности

Проверка работоспособности прибора должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния прибора, но не реже одного раза в 6 месяцев. Проверка должна включать в себя:

- внешний осмотр прибора на отсутствие следов влаги и механического повреждения;
- проверку индикации прибора согласно таблице 4;
- проверку реакции прибора на вскрытие корпуса;
- проверку переключения линии питания на резервную при обрыве основной линии;
- просмотр параметров прибора;
- контрольный запуск СОУЭ, клапанов;
- проверку версии ПО прибора;
- просмотр архива событий.

3.2.1. Проверка индикации прибора

Индикация прибора должна соответствовать режиму “Норма”, при этом:

- светиться индикатор “Питание”
- остальные индикаторы погашены

3.2.2. Проверка реакции прибора на вскрытие корпуса

Вскрыть корпус прибора. Для этого открутить винт, фиксирующий переднюю крышку прибора.


Аккуратно поднять переднюю крышку.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны и не повредите шлейф клавиатуры при вскрытии прибора.

На дисплее прибора должно отобразиться сообщение о вскрытии корпуса.
Установите крышку прибора на место и



закрепите ее фиксирующим винтом.



3.2.3. Проверка переключения линии питания

Произвести вскрытие корпуса согласно алгоритму описанному выше.

Произвести отсоединение клеммы “–” и “+” основного источника питания на приборе.

Прибор должен автоматически произвести переключение линии питания на резервную без потери работоспособности.

При этом индикация должна соответствовать режиму “Резервное питание” и “Неисправность” согласно таблице 5.

Произвести обратно подключение линии питания прибора и закрыть корпус.

Индикация прибора должна соответствовать состоянию “Норма” и “Питание” согласно таблице 5.

3.2.4. Просмотр параметров прибора

Данное меню содержит информацию о состоянии прибора и подключенных к нему устройств.

Для просмотра информации необходимо выбрать пункт **1.Просмотр параметров** главного меню. Нажать кнопку **Ок**.

Данное меню содержит следующие пункты:

- **Активные тревоги** - список устройств ПС с которых поступает сигнал “Пожар-1” или “Пожар-2”;
- **Активные зоны** - список активных зон, с указанием устройств;
- **Неисправности** - информация о текущих неисправностях на данном приборе;
- **Источники пожара** - список источников/причин сигнала “Пожар-1” или “Пожар-2”;
- **Список отключенных УСО** - представлен список отключенных (деактивированных) УСО системы с указанием номера слота;
- **ИБП** - параметры напряжения питания: основное питание, резервное питание;
- **Входы/выходы** - доступны данные о свободно программируемых входах, выходах СОУЭ, состояние, данные о неисправностях и уровень обратной связи;
- **Клапаны** - содержит информацию о состоянии клапанов ПП: название, состояние, данные о неисправностях, команды и уровень обратной связи;
- **Внешняя сеть** - содержит параметры устройств внешней сети: состояние устройства, параметры связи и питания, информация о неисправностях.

Главное меню	Просмотр параметров
1.Просмотр параметров	1.Активные тревоги
2.Настройки	2.Активные зоны
3.УСО	3.Неисправности
4.События и реакции	4.Источники пожара
5.Пожаротушение	5.Список откл. УСО
Просмотр параметров	
5.Список откл. УСО	
6.ИБП	
7.Входы/выходы	
8.Клапаны	
9.Внешняя сеть	

Просмотр параметров ИБП

Выбираем пункт **6.ИБП** меню Просмотр параметров. Нажимаем кнопку **Ок**.

В данном меню отображается:

- **Основное питание** - напряжение основного питания;
- **Батарея** - напряжение резервного питания;
- **Питание** - состояние питания (норма, неисправность)

ИБП	
Основное питание:	24.2 В
Батарея:	23.8 В
Питание:	норма

Просмотр параметров входов/выходов

Выбираем пункт **7.Входы/выходы** меню Просмотр параметров. Нажимаем кнопку **Ок**.

В открывшемся списке выбираем необходимый вход/выход. Нажимаем кнопку **Ок**.

Появившееся меню содержит следующие параметры:

Входы/выходы	
1.Вход 1	
2.Вход 2	
3.СОУЭ 1	
4.СОУЭ 2	
Вход 1	
Состояние:	норма
Неисправность:	нет
Обратная связь:	8.2 кОм

- **Состояние** - текущее состояние входа/выхода
- **Неисправность** - наличие неисправности на входе/выходе
- **Команда*** - текущее состояние (режим работы)

*только для СОУЭ

- **Обратная связь** - реальное значение сопротивления линии связи в текущем состоянии входа/выхода.

ВАЖНО! Для выходов СОУЭ при активном “Ручном” режиме на приборе, активен пункт меню **Команда**, позволяющий произвести запуск/остановку СОУЭ.

Просмотр параметров клапанов

Выбираем пункт **8.Клапаны** меню Просмотр параметров. Нажимаем кнопку **Ок**. В

открывшемся списке выбираем необходимый привод клапана. Нажимаем кнопку **Ок**.

Появившееся меню содержит следующие параметры:

- **Название** - название клапана, установленное на приборе;
- **Состояние** - текущее состояние клапана;
- **Неисправность** - наличие неисправности на клапане;
- **Команда** - текущее состояние (режим работы)
- **Обратная связь** - реальное значение сопротивления линии связи в текущем состоянии клапана.

Клапаны	
1.Клапан 1	
2.Клапан 2	
3.Клапан 3	
4.Клапан 4	
5.Клапан 5	
Клапан 3	
Название:	Клапан
Состояние:	закрыт
Неисправность:	
Клапан 3	
нет	
Команда:	отключить
Обратная связь:	8.9 кОм

ВАЖНО! Для клапанов при активном “Ручном” режиме на приборе, активен пункт меню **Команда**, позволяющий произвести запуск/остановку клапана.

3.2.5. Контрольный запуск СОУЭ, привода клапана ПП

Включение ручного режима управления

Для установки ручного режима на приборе необходимо:

В **Главном меню** прибора выбрать пункт **7.Режим** и нажать **Ок**.

В открывшемся списке выбрать режим: **ручной** и нажать **Ок**.

Главное меню	Режим:
6.Архив	автоматический
7.Режим:	ручной
	автоматический

8.Звук:

включен

Запуск СОУЭ

- Выбираем пункт **1.Просмотр параметров** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Выбираем пункт меню **7.Входы/выходы**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Выбираем необходимый выход **СОУЭ**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Выбираем пункт **Команда**. Нажимаем кнопку **Ок**.
 - Устанавливаем **Режим тревоги**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- ОП подключенные к выходу СОУЭ должны запуститься с учетом настроек согласно п.2.6.9

Просмотр параметров	Входы/выходы
5.Список откл. УСО	1.Вход 1
6.ИБП	2.Вход 2
7.Входы/выходы	3.СОУЭ 1
8.Клапаны	4.СОУЭ 2
9.Внешняя сеть	

СОУЭ 1	Команда:
нет	дежурный режим
Команда:	режим тревоги
дежурный режим	

Обратная связь:	
8.9 кОм	

Выбираем команду **Дежурный режим** для возврата в исходное состояние и нажимаем кнопку **Ок**.

Запуск клапана

- Выбираем пункт **1.Просмотр параметров** главного меню. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт меню **8.Клапаны**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем необходимый **Клапан**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Выбираем пункт **Команда**. Нажимаем кнопку **Ок**.
- Устанавливаем **Включить**. Нажимаем кнопку **Ок**.

Привод клапана ПП подключенный к прибору должны запуститься с учетом настроек согласно п.2.6.7

Выбираем команду **Отключить** для возврата в исходное состояние и нажимаем кнопку **Ок**.

Просмотр параметров	Клапаны
5.Список откл. УСО	1.Клапан 1
6.ИБП	2.Клапан 2
7.Входы/выходы	3.Клапан 3
8.Клапаны	4.Клапан 4
9.Внешняя сеть	5.Клапан 5

Клапан 1	Команда:
нет	отключить
Команда:	включить
отключить	

Обратная связь:	
9.0 кОм	



ВАЖНО! Контрольный запуск СОУЭ и приводов клапанов ПП, позволяет определить корректность подключения и настроек.

3.2.6. Просмотр заводского номера прибора

Для просмотра заводского номера устройства необходимо выбрать пункт **10. Заводской номер** главного меню

Главное меню
9.Серийный номер: 305419896
10.Заводской номер: 12345678901234567890
11.Версия сборки:

3.2.7. Проверка версии ПО прибора

Для проверки версии прибора необходимо выбрать пункт **11.Версия сборки** главного меню.

ВАЖНО! Актуальную версию можно узнать в службе технической поддержки компании “RUBETEK”.

Главное меню
11.Версия сборки: ПГК СМТ 2022-7(31)
12.Дата и время сборки: 28.07.2022 14:36
13.Тест оповещения

3.2.8. Просмотр архива событий

Для просмотра архива событий необходимо:

- выбрать пункт **6.Архив** главного меню.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать фильтр отображения архива (весь архив, пожары, неисправности УСО, прочие неисправности). Нажать кнопку **Ок**.

ВАЖНО! Архив содержит информацию о событиях, зафиксированных прибором (извещения о пожаре, неисправности, изменение состояния подключенных устройств, вскрытие корпуса и др.). Емкость архива 10000 событий.

Главное меню	Архив
6.Архив	1.Весь архив
7.Режим: автоматический	2.Пожары
8.Звук: включен	3.Неисправности УСО
	4.Прочие неиспр.
	5.События

Просмотр архива
Запись 369: 17:32:07 29.03.20 Клапан (#5):закрыт
Запись 370: 17:32:07 29.03.20 Клапан (#6):закрыт
Запись 371: 17:32:07 29.03.20 Клапан (#7):закрыт
Запись 372: 17:32:10 29.03.20 Клапан (#1):неисправность

В архиве отображается:

- номер записи
- время и дата записи
- источник события
- наименование события.

Для просмотра архива событий необходимо:

- выбрать пункт **6.Архив** главного меню.
- Нажать кнопку **Ок**.
- выбрать фильтр отображения архива (1.Весь архив, 2.Пожары, 3.Неисправности УСО, 4.Прочие неисправности, 5.События, 6.Обход датчиков). Нажать кнопку **Ок**.

ВАЖНО! Емкость архива составляет

Настройки событий
0 выбрано
Фиксация при пожаре: 0 выбрано
Архивация сработки: 0 выбрано

10000 событий.

Для настройки фиксации в архиве определенных событий вручную следует выбрать пункт главного меню **4.События и реакции** и нажать кнопку **Ок**. Затем выбрать пункт **6.Настройки событий**, ввести запрашиваемый пин-код и в списке выбрать пункт **Архивация сработки**. В открывшейся таблице событий необходимо выбрать те, которые подлежат записи в архив, с помощью нажатия кнопки 1.

Архивация сработки								
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	
49	50	51	52	53	54	55	56	
57	58	59	60	61	62	63	64	

Архивация сработки								
1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	32	
33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	
49	50	51	52	53	54	55	56	
57	58	59	60	61	62	63	64	

Настройки событий	
0	выбрано
Фиксация при пожаре:	0 выбрано
Архивация сработки:	3 выбрано

ВНИМАНИЕ! Для дезактивации выбора события используйте кнопку 0.

ВНИМАНИЕ! В случае утери pin-кода необходимо связаться с технической поддержкой компании “Rubetek”.

После этого записи о выбранных событиях будут фиксироваться в архиве. Для просмотра этих записей в отдельном разделе нужно выбрать пункт **6.Архив** главного меню и затем пункт **5.События**. После завершения поиска нужных записей они будут отображены на экране.

Также с помощью отдельного раздела можно просмотреть время и параметры перевода датчиков в режим обхода (пункт 2.5.8 данного руководства). Для этого нужно выбрать пункт **6.Архив** главного меню и затем пункт **6.Обход датчиков**. В этом разделе будет отображаться информация о переводе в режим обхода датчиков как всего ППК, так и отдельных УСО. Также в этом разделе находятся записи о снятии режима обхода (время и дата перехода в другие режимы).

3.2.9. Тест оповещения

Для запуска теста оповещения выбираем пункт **12. Тест оповещения** в главном меню. Нажимаем кнопку **Ок**. Подтверждаем запуск выбрав строку Да и нажимаем кнопку Ok.

Поиск по архиву	
Пожалуйста, ждите...	
Идет поиск архивной записи...	
65 %	

Архив	
2.Пожары	
3.Неисправности УСО	
4.Прочие неиспр.	
5.События	
6.Обход датчиков	

Обход датчиков	
Запись 5: 07:55:49 05.08.22	
Режим: обход датчиков	
Запись 6: 07:59:54 05.08.22	
Режим: автоматический	
Запись 7: 08:02:23 05.08.22	
УСО ИПД 2 (#2): обход	
--- Нет записи 8 ---	

Главное меню	
10.Версия сборки:	
ППК СМТ 2021-4(9)	
11.Дата и время сборки:	
12.04.2021 16:45	
12.Тест оповещения	

Тест оповещения	
Подтвердите запуск проверки оповещения (индикация, звук, ОР).	
нет	
да	

Будет запущен тест оповещения, проверка индикации и звука прибора, а также звукового оповещения ОР.

Тест оповещения
Идёт проверка оповещения (индикация, звук, ОР).

4. Хранение

- 4.1. Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.
- 4.2. Хранить прибор следует на стеллажах в упакованном виде.
- 4.3. Расстояние от стен и пола хранилища до упаковок с прибором должно быть не менее 0,1 м.
- 4.4. Расстояние между отопительными устройствами и упаковкой с прибором должно быть не менее 0,5 м.
- 4.5. При складировании в штабели разрешается укладывать не более четырех упаковок с прибором.
- 4.6. В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

5. Транспортирование

- 5.1. Прибор в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.
- 5.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
 - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 40 °С.
- 5.3. После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха прибор непосредственно перед установкой на эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.
- 5.4. Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес. Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения прибора при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

6. Утилизация

- 6.1. Все материалы, используемые в приборе, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами.
- 6.2. Утилизацию элементов питания производить путем сдачи использованных элементов питания в торговую организацию, сервисный центр, производителю оборудования или организацию, занимающуюся приемом отработанных элементов питания и батарей.

7. Гарантия изготовителя

- 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим требованиям при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя приборов осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.
- 7.4. При направлении прибора в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием неисправностей прибора.
- 7.5. Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:
 - несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
 - механическое повреждение прибора;
 - ремонт прибора другим лицом, кроме Изготовителя.
- 7.6. Гарантия распространяется только на прибор. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с прибором, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

8. Сведения о рекламациях

- 8.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя прибора ранее гарантийного срока.
- 8.2. В рекламационном акте указать: тип прибора, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора.
- 8.3. К акту необходимо приложить копию платежного документа на прибор.

9. Сведения о сертификации

- 9.1. Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый ППК-02-250-(Х) «RUBETEK» соответствует требованиям технических регламентов и имеет сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ68.В.00488/21, выданный органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»).

10. Сведения о производителе

- 10.1. Наименование организации производителя: ООО «ЗАВОД ПРИБОРОВ»
- 10.2. Юридический адрес: 302020, Россия, г. Орел, переулок Ипподромный, д.9, пом 24
- 10.3. Телефон: +7 (4862) 51-10-91
- 10.4. Электронная почта: info@zavodpriborov.com

11. Сведения о поставщике

- 11.1. Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»
- 11.2. Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

- 11.3. Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73
- 11.4. Электронная почта: support@rubetek.com
- 11.5. Сайт: <https://rubetek.com/>

Методика расчета токопотребления прибором

ВАЖНО! все токи в формулах в амперах.

- Действующее значение тока собственного потребления ППК-02-250-0 в дежурном режиме вычисляется по формуле:

$$I_{\text{Д}} = 0,138 + I_{\text{ВХ}} + I_{\text{СК}}, \text{ где:}$$

- I_{ВХ} – ток входов In_1, In_2:

$$I_{\text{ВХ}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{ВХ}}} \frac{15}{3300 + R_{\text{ВХ}i}},$$

где N_{ВХ} – количество используемых свободно программируемых входов, R_{ВХ} – сопротивление входных линий, Ом;

- I_{СК} – ток обмоток реле свободно программируемых выходов CK_1, CK_2:

$$I_{\text{СК}} = 0,008N_{\text{СК}},$$

где N_{СК} – количество используемых выходов CK_1, CK_2.

- Действующее значение тока собственного потребления ППК-02-250-0 в режиме «Пожар» вычисляется по формуле:

$$I_{\Pi} = 0,161 + I_{\text{ВХ}} + I_{\text{СК}}$$

- Действующее значение тока собственного потребления ППК-02-250-2/4/7 в дежурном режиме вычисляется по формуле:

$$I_{\text{Д}} = 0,162 + I_{\text{ВХ}} + I_{\text{СК}} + I_S$$

где:

- I_{ВХ} – ток входов In_1, In_2:

$$I_{\text{ВХ}} = \sum_{i=1}^{N_{\text{ВХ}}} \frac{15}{3300 + R_{\text{ВХ}i}},$$

где N_{ВХ} – количество используемых свободно программируемых входов, R_{ВХ} – сопротивление входных линий, Ом;

2) I_{CK} – ток обмоток реле свободно программируемых выходов CK_1, CK_2:

$$I_{CK} = 0,008N_{CK},$$

– где N_{CK} – количество используемых выходов типа CK;

3) I_S – ток контроля линий концевых выключателей S1-S7:

$$I_S = \sum_{i=1}^{N_S} \frac{15}{3300 + R_{Si}},$$

где N_S – количество линий контроля КВ клапанов, R_S – минимальное сопротивление линий контроля КВ, Ом.

4. Действующее значение тока собственного потребления ППК-02-250-2/4/7 в режиме «Пожар» вычисляется по формуле:

$$I_{\Pi} = 0,184 + I_{BX} + I_{CK} + I_{KL} + I_S, \text{ или}$$

$$I_{\Pi} = I_{\Delta} + I_{KL} + 0,022, \text{ где:}$$

I_{KL} – ток выходов KL_1-KL_7:

$$I_{KL} = 0,008N_{KL},$$

где N_{KL} – количество подключаемых клапанов.